

**PYTANIA SKIEROWANE DO ZAMAWIAJĄCEGO W POSTĘPOWANIU
NA MODERNIZACJĘ POMIESZCZEŃ ACK CYFRONET AGH
PRZY UL. NAWOJKI 11 W KRAKOWIE – ETAP III**

nr sprawy: ACK-DA-ZP-28-8/11

Zamawiający:

Akademia Górniczo- Hutnicza

Akademickie Centrum Komputerowe

CYFRONET AGH

ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków

Tel. (0-12) 632-33-55

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego skierowane zostały następujące pytania:

Pytania:

A)

1. Proszę o podanie ilości konstrukcji stalowej do zabezpieczenia p. poż poprzez malowanie środkiem ognioochronnym na korytarzach przedmiotowej inwestycji ponieważ podana ilość w przedmiarach dotyczy tylko sanitariatów.
2. W przedmiarach budowlanych nie uwzględniono ścianek aluminiowych Alw3 oraz Alw 4 o odporności ogniowej EI30 znajdujących się na III p. Czy zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje te ścianki?

B)

1. Proszę o informacje czy w zakresie wykonawcy jest również dostawa oraz montaż Rejestratora CCTV SISTORE AX 16 1000/400 (MPEG4), występuje w przedmiarze robót natomiast w projekcie figuruje jako istniejący.

Odpowiedzi:

A)

1. Na podstawie zakresu prac związanych z zabezpieczeniem p. poż. konstrukcji stalowej drugiego piętra budynku poprzez analogię szacuje się, iż powierzchnia konstrukcji na piętrze trzecim wynosi około 750 m². Wartość tę należy traktować jako orientacyjną. Dokładnej kalkulacji należy dokonać na podstawie : dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oględzin terenu budowy, uzgodnień, opinii oraz opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ, w tym postanowień umowy.
2. Zgodnie z projektem nr 913 oraz przedmiarem robót nr 913 KŚ wymienione ścianki aluminiowe nie wchodzi w zakres przedmiotowej inwestycji.

B)

1. Tak, w zakresie wykonawcy jest również dostawa Rejestratora CCTV SISTORE AX 16 1000/400 (MPEG4)- zgodnie z przedmiarem robót.