

Kraków 28.03.2011

PYTANIA SKIEROWANE DO ZAMAWIAJĄCEGO W POSTĘPOWANIU NA
WYKONANIE WIELOBRANŻOWYCH PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I WYKONAWCZYCH,
PRZEDMIARÓW ROBÓT, KOSZTORYSÓW INWESTORSKICH I STÓWIORÓB WRAZ Z
UZYSKANIEM DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ DLA ZADANIA PN.: „BUDOWA HALI
MASZYN ACK CYFRONET AGH”

nr sprawy: ACK-DA-ZP-28-17/2010

Zamawiający:

Akademia Górniczo- Hutnicza

Akademickie Centrum Komputerowe

CYFRONET AGH

ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków

Tel. (0-12) 632-33-55

W toku prowadzonego postępowania w czasie wizji lokalnej oraz pisemnie do Zamawiającego skierowane zostały następujące pytania:

Pytania:

A)

Pytania zadane podczas wizji lokalnej.

1. Czy jest dostępna dokładna mapa określająca doprowadzenie zasilania do projektowanej hali maszyn z rozdzielni będącej własnością Akademii Górniczo Hutniczej.
2. Czy projekt ma również obejmować odpowiednie pola w rozdzielni średniego napięcia zapewniającej zasilanie dla projektowanego budynku.

B)

1. Czy Zamawiający posiada majątkowe prawa autorskie do koncepcji hali maszyn ?
2. Czy projekty budowlane i wykonawcze będą musiały być przedmiotem uzgodnień z autorem koncepcji? Jeżeli tak , to w jakim trybie ?
3. Czy Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych przypadkach modyfikację koncepcji , lub sporządzenie koncepcji zamiennej z zachowaniem programu funkcjonalno – użytkowego ?

4. Czy Zamawiający dopuszcza obecność wewnętrznych jednostek klimatyzacji precyzyjnej w przestrzeni hali maszyn ?
5. Czy zmiana warunków zasilania elektroenergetycznego skutkuje koniecznością uzyskania nowej decyzji ULICP ?
6. Wnioskujemy o korektę odpowiedzi na pytanie wykonawcy oznaczone literą C), zawartej w Waszym piśmie z dnia 23.03.2011 jako sprzecznej z treścią art. 24. 2. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonanie jednego z podstawowych elementów dokumentacji przetargowej jakim są projekt wykonawczy i STWIOR jest czynnością związaną bezpośrednio z przygotowaniem postępowania. Udział jej autora jako wykonawcy w późniejszym przetargu na roboty budowlane utrudni uczciwą konkurencję i może być powodem skutecznych protestów. Nie bez powodu takie pytanie zostało zadane. Ponadto złożenie oferty na prace projektowe przez firmę wykonawczą zainteresowaną późniejszą realizacją inwestycji z oczywistych przyczyn ogranicza wolną konkurencję na bieżącym etapie poprzez uczynienie niekonkurencyjnymi ofert złożonych przez wyspecjalizowane firmy projektowe. Jest to pierwszy znany nam przypadek wyrażenia zgody przez Zamawiającego na taką propozycję.

C)

1. Czy w zakresie projektu instalacji okablowania strukturalnego należy zaprojektować również urządzenia aktywne?

D)

1. Czy zamawiający dysponuje i może udostępnić mapę uzbrojenia terenu dotyczącą hali maszyn oraz stacji transformatorowej, z której wyprowadzone będą 2 linie zasilające średniego napięcia 15 kV.
2. Prosimy o wyjaśnienie, które pomieszczenia w budynku projektowanej hali maszyn wyposażone powinny być w stałe gazowe urządzenia gaśnicze (wg. Pkt I. A. Zakres Prac SIWZ- w systemy gaśnicze powinny być wyposażone pomieszczenia komputerów, serwerów, urządzeń podtrzymujących zasilanie oraz rozdzielni elektrycznych, natomiast w kartach pomieszczeń koncepcji programowo-przestrzennej instalacje te przewidziane zostały tylko w 2 halach maszyn komputerowych.

Odpowiedzi:**A)**

1. Zamawiający nie posiada takiej mapy i z tego powodu nie jest w stanie jej udostępnić.
2. Odpowiednie pola w ww. rozdzielni nie znajdują się w zakresie niniejszego postępowania.

B)


1. Informacja na ten temat nie jest niezbędna do wykonania projektu będącego przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego.
2. Wszelkie uzgodnienia dokonywane będą w ramach posiedzeń Rady Technicznej.
3. Tak, jednak pod warunkiem, że zmiany nie będą powodowały konieczności uzyskania nowej decyzji ULICP.
4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wewnętrznych jednostek klimatyzacji w przestrzeni hali maszyn. Szczegóły będą konsultowane na etapie tworzenia projektu.
5. W istniejącej decyzji ULICP brak jest zapisów, które wiązałyby się z koniecznością uzyskania nowej decyzji w przypadku zmiany warunków zasilania elektroenergetycznego.
6. Zamawiający nie przewiduje korekty dokonanej już odpowiedzi. Problematyka wykluczenia projektanta jako wykonawcy robót budowlanych nie dotyczy toczącego się postępowania przetargowego.

C)

1. Nie, nie należy.

D)

1. Odpowiedź jest tożsama z odpowiedzią na pytanie 1 w części A.
2. W systemy gaszenia winny być wyposażone pomieszczenia wymienione w SIWZ w punkcie I.A. tj. hale maszyn, pomieszczenia UPS, pomieszczenia agregatów prądotwórczych, stacje transformatorowe oraz rozdzielnie elektryczne.

specjalista
ds. zamówień publicznych

mgr Monika Gólska

Stad