



Kraków 14.03.2011

**PYTANIE SKIEROWANE DO ZAMAWIAJĄCEGO W POSTĘPOWANIU  
NA ROZBUDOWĘ INSTALACJI GASZENIA GAZOWEGO W BUDYNKU ACK  
CYFRONET AGH przy ul. Nawojki 11 w Krakowie**

**nr sprawy: ACK-DA-ZP-28-4/11.**

Zamawiający:

**Akademia Górniczo- Hutnicza**  
**Akademickie Centrum Komputerowe**  
**CYFRONET AGH**  
ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków  
Tel. (0-12) 632-33-55

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego skierowane zostały następujące pytania:

**Pytania:**

1. Czy w ramach dostaw i montażu, należy uwzględnić wyniesiony panel wskazań sterownika gaszeniem BLZ dla 8 stref gaśniczych wraz z dedykowaną w klasie E90 trasa kablową (Portiernia , parter budynku) ?
2. Czy w ramach dostaw i montażu, należy uwzględnić klapę odcinającą na kanale czerpni świeżego powietrza wraz z układem zasilania, sterowanie, monitorowania ?
3. Czy planowana do zainstalowania centrala sterowania gaszeniem ma zostać połączona w układ sieciowy z istniejącymi centralami typu BMZ Integral?

**Odpowiedzi:**

1. Tak, należy uwzględnić wymieniony panel- zgodnie z załączoną dokumentacją.
2. Tak, należy uwzględnić wymienioną klapę, by zapewnić szczelność pomieszczenia.
3. Tak, zgodnie z zapisami SIWZ oraz załączoną dokumentacją.

Specjalista  
ds. zamówień publicznych

*Monika Gólska*  
mgr Monika Gólska

*Agnieszka Samorucka*