

**WYNIKI POSTĘPOWANIA  
NA ROZBUDOWE SYSTEMU GWARANTOWANEGO ZASILANIA  
ACK CYFRONET AGH**

**Zamawiający:**

**Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie  
Akademickie Centrum Komputerowe  
CYFRONET AGH**

ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków  
tel. (0-12) 632-33-55  
(0-12) 633-34-26  
godziny pracy 7:30 do 15:30

W prowadzonym postępowaniu przetargowym:

**wykluczono firmę Fast Group Spółka z o.o.** na podstawie art. 24.1.10 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako Wykonawcę niespełniającego wymagań stawianych przez Zamawiającego.

W pkt. III SIWZ wymagał, aby ubiegający się o zamówienie Wykonawcy *zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia lub w okresie prowadzenia działalności – jeżeli ten jest krótszy, co najmniej 3 dostawy i instalacje odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (+/- 20% mocy).*

We wskazanym okresie Wykonawca, zgodnie z załączonym do oferty wykazem, zrealizował jedynie 2 dostawy agregatów o wymaganej mocy - dla ZOZ Płock oraz PKO S.A. Warszawa.

**wykluczono firmę Cummins LTD Spółka z o.o. Oddział w Polsce** na podstawie art. 24.2.3 ustawy Prawo zamówień publicznych z powodu braku wymaganych dokumentów.

W ofercie oraz złożonych uzupełnieniach brak poprawnego wykazu wykonanych dostaw i instalacji z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców a także wymaganych dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należyście (dot. poz. 2 wykazu-dostawy z 2 lutego 2005 r. )

Dostawa zrealizowana przez firmę Cummins Czech Republic Sp. z o.o. w opinii Zamawiającego, nie może być zaliczona w poczet dostaw potwierdzających doświadczenie Wykonawcy, którym jest Cummins LTD Oddział w Polsce.

Ponadto dostarczone referencje wystawione na firmę Cummins Czech Republic Sp. z o.o., nawet gdyby zaliczyć przedmiotową dostawę do grupy dostaw potwierdzających spełnienie wymagań przez Wykonawcę, nie spełniają wymagań formalnych. Dokumenty te załączone są również w przesłanych uzupełnieniach w postaci kopii niepotwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę i niepodpisanych.

**wykluczono firmę Eneria Spółka z o.o.** na podstawie art. 24.2.3 ustawy Prawo zamówień publicznych z powodu braku wymaganych dokumentów.

Wykonawca nie złożył w wyznaczonym na uzupełnienie dokumentów terminie tj do 04.06.2007 r. brakujących dokumentów potwierdzających wykonanie dostaw wskazanych w wykazie.

Dokumenty, które wpłynęły do Zamawiającego po wyznaczonym terminie zostały potwierdzone za zgodność z oryginałem i podpisane niezgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w KRS (dwóch członków zarządu).

**odrzuciono oferty wskazanych wyżej Wykonawców.**

Na podstawie art. 89 ust. 9 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych „oferta wykonawcy wykluczonego podlega odrzuceniu”.

**odrzuciono ofertę złożoną przez firmę Fauche Polska Spółka z o.o.** na podstawie art. 89.1.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgodną z wymaganiami technicznymi zawartymi w SIWZ.

Podany w ofercie poziom hałasu wynosi 85 dB(A) i nie jest zgodny z wymaganym poziomem hałasu dla zespołu prądotwórczego w zabudowie kontenerowej „*głośność: max 60 dB(A) z 7 m,*”.

**odrzuciono ofertę złożoną przez firmę P.P.U.H. Pex-Pool Plus Janusz Kania** na podstawie art. 89.1.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgodną z wymaganiami technicznymi zawartymi w SIWZ.

W ofercie w punkcie 5 Okablowanie Wykonawca wskazał że „Łącznie z agregatem zostanie dostarczone okablowanie odbioru mocy odpowiadające przekrojowi 400 mm<sup>2</sup>”. Z otrzymanych wyjaśnień wynika jednak że oferowane okablowanie nie spełnia wymagań technicznych stawianych w specyfikacji. Oferowany „kabel YKY 1x240mm<sup>2</sup>.. po 2 żyły na każdą fazę” nie może być podłączony do istniejącej rozdzielni niskiego napięcia z przyczyn technicznych dlatego też Zamawiający wymagał aby przekrój pojedynczej żyły wynosił 400mm<sup>2</sup> .

**wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożonej przez Konsorcjum 2 firm: P.P.U.H. Horus-Energia Spółka z o.o. oraz P.U.I. Zeto-Projekt Spółka z o.o.**

cena oferty: 835 065,60 złotych brutto.

Monika Gólska