



INNOWACYJNA GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



ACK-DA-ZP-222-1/13

Kraków, dnia 03-03-2014 r.

**WYNIKI POSTĘPOWANIA REALIZOWANEGO
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
(O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 200 TYS. EURO)
WYKONANIE ZASILANIA UPS'A (URZĄDZENIA IT)
I KLIMATYZACJI DLA ACK CYFRONET AGH**

Zamawiający:

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Akademickie Centrum Komputerowe

CYFRONET AGH

ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków

tel. (0-12) 632-33-55

W prowadzonym postępowaniu przetargowym wybrano do realizacji, jako najkorzystniejszą ofertę firmy **P.W. ELECTRICON Jacek Radlica**, ul. Malików 78/3, 25-639 Kielce, która otrzymała 100 pkt. w kryterium cena, waga kryterium 100 %,

Żaden z Wykonawców nie został wykluczony

Oferty odrzucone:

1.REVICO S.A.

Mirosław 39C, 09-472 Słupno

Treść oferty w zakresie przedmiotu zamówienia jest niezgodna z treścią SIWZ, oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wskazane urządzenia (wyłączniki, rozłączniki, kasety) opisane szczegółowo w odrębnych tabelach w SIWZ (od str. 35 do str. 40 włącznie) stanowią kluczowe elementy dostawy. W ofercie brak wymaganych elementów dostawy, które stanowić miały wyposażenie rozdzielnic RG-A1:

1. Wyłącznika Q 3.1 (2500A),
2. Kasety pod wyłącznik Q 2 (4000A),
3. Kasety pod wyłącznik Q 3.2 (630A),
4. Kasety pod wyłącznik Q 4.1 (1600A),

Wykonawca podał wyłączniki, które nie były wymagane i nie są przedmiotem dostawy:

1. Wyłączniki NSX na odpływach 100-250A,
2. Wyłączniki NSX na odpływach 400-630A.

Wskazane urządzenia (wyłączniki, rozłączniki, kasety) opisane szczegółowo w odrębnych tabelach w SIWZ (od str. 41 do str. 46 włącznie) stanowią kluczowe elementy dostawy. W ofercie brak wymaganych elementów dostawy, które stanowić miały wyposażenie rozdzielnic RIT-A1:

- 1 Rozłącznika Q 1 (2500A),

2. Rozłącznika 1Q 10 (1600A),
3. Wyłącznika 1Q 1 (1600A),
4. Wyłącznika 1Q 11 (800A),
5. Wyłącznika 1Q 12 (800A),
6. Wyłącznika Q 1.1 (800A),
7. Wyłącznika Q 1.2 (800A),
8. Aparatury modułowej.

Wykonawca podał wyłączniki, które nie były wymagane i nie są przedmiotem dostawy:

1. Wyłącznik NW40 (4000 A),
2. Wyłącznik NSX na odpływach 400-630A.

Dodatkowe zastrzeżenia:

- Dotyczą wyposażenia rozdzielnic RG-A1:

Podany wyłącznik – NW40 [Q 1 (4000A)] to seria wyłączników, nie wskazuje konkretnego wyłącznika o określonych parametrach (dotyczy wyposażenia rozdzielnic RG-A1).

- Dotyczą wyposażenia rozdzielnic RIT-A1:

W tabeli Załącznik nr 1 do formularza ofertowego w punkcie opisu rozdzielnic

RIT-A1 podpunkt a) - podano jako rozdzielnicę RG-A1,

Wyłączniki NSX na odpływach 100-250A to seria wyłączników, nie wskazują konkretnego wyłącznika o określonych parametrach.

2. Firma Produkcyjno Usługowa ELEKTRO PROCES Spółka z o.o.

ul. Ciepłownicza 28, 31-587 Kraków,

W ofercie brak wymaganego w SIWZ pkt. IV.A.1 oświadczenia, że wskazane w wykazie osoby które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia posiadają wymagane uprawnienia. Dokument wymagałaby uzupełnienia.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie wzywa się Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów jeżeli pomimo ich złożenia ofert podlega odrzuceniu.

Treść oferty w zakresie przedmiotu zamówienia jest niezgodna z treścią SIWZ, oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wskazane urządzenia (wyłączniki, rozłączniki, kasety) opisane szczegółowo w odrębnych tabelach w SIWZ (od str. 35 do str. 40 włącznie) stanowią kluczowe elementy dostawy. W ofercie brak wymaganych elementów dostawy, które stanowią wyposażenie rozdzielnic RG-A1:

1. Wyłącznika Q 3.1 (2500A),
2. Kasety pod wyłącznik Q 2 (4000A),
3. Kasety pod wyłącznik Q 3.2 (630A),
4. Kasety pod wyłącznik Q 4.1 (1600A).

Wykonawca podał wyłączniki, które nie były wymagane i nie są przedmiotem dostawy:

1. Wyłączniki NSX na odpływach 100-250A,
2. Wyłączniki NSX na odpływach 400-630A.

Wskazane urządzenia (wyłączniki, rozłączniki, kasety) opisane szczegółowo w odrębnych tabelach w SIWZ (od str. 41 do str. 46 włącznie) stanowią kluczowe elementy dostawy. W ofercie brak wymaganych elementów dostawy, które stanowią wyposażenie rozdzielnic RIT-A1:

1. Rozłącznika Q 1 (2500A),
2. Rozłącznika 1Q 10 (1600A),
3. Wyłącznika 1Q 1 (1600A),
4. Wyłącznika 1Q 11 (800A),

5. Wyłącznika 1Q 12 (800A),
6. Wyłącznika Q 1.1 (800A),
7. Wyłącznika Q 1.2 (800A),
8. Aparatury modułowej,
9. Koryt kablowych,
10. Kabli.

Wykonawca podał wyłączniki, które nie były wymagane i nie są przedmiotem dostawy:

1. Wyłącznik NW25,
2. Wyłączniki NSX na odpływach 400-630A.

Dodatkowe zastrzeżenia:

- Dotyczą wyposażenia rozdzielnic RG-A1:

Podany wyłącznik – NW40 [Q 1 (4000A)] to seria wyłączników, nie wskazuje konkretnego wyłącznika o określonych parametrach

- Dotyczą wyposażenia rozdzielnic RIT-A1:

Wyłączniki NSX (to seria wyłączników) na odpływach 100-250A nie wskazują konkretnych wyłączników o określonych parametrach.

3. EL SERWIS Jarosław Mirzejewski

ul. Gliniana 21, 95-030 Rzgów

W ofercie brak wymaganego w SIWZ pkt. IV.A.1 oświadczenia, że wskazane w wykazie osoby które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia posiadają wymagane uprawnienia. Dokument wymagałby uzupełnienia.

Zamawiający w pkt. III.1 SIWZ wymagał od Wykonawców posiadania wiedzy i doświadczenia – *warunek Zamawiający oceni jako spełniony, jeżeli Wykonawca należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie, polegające na dostawie i instalacji systemu zasilania (obejmującego dostawę i instalację UPS'a, rozdzielni i transformatora) o wartości nie mniejszej niż 500 tysięcy złotych brutto*

W wykazie zrealizowanych dostaw wskazano na dostawy wykonane na rzecz Wojewódzkiego Szpitala nr. 2.

Referencje dotyczące przedmiotowej dostawy zostały wystawione przez firmę „Tomala Lech Tomasz Sadownik”.

Wykonawca nie podał informacji o tym z jakiego powodu referencje nie zostały wystawione przez odbiorcę dostawy lub jakie relacje pomiędzy firmą **EL SERWIS Jarosław Mirzejewski**, a firmą wystawiającą referencje uzasadniają przedstawienie takich referencji jako dowód realizacji zamówienia na rzecz szpitala.

Referencja ta wymagałaby wyjaśnienia.

Zamawiający wymagał, w celu wykazania, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego dołączenia do oferty zaświadczeń jednostek notyfikowanych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego potwierdzających, że dostarczone urządzenia spełniają wymagania wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia norm (kopia potwierdzona za zgodność przez Wykonawcę). Wymaganie to dotyczyło transformatora, rozdzielnic i szynoprzewodów. W ofercie brak w/w dokumentów.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie wzywa się Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów jeżeli pomimo ich złożenia ofert podlega odrzuceniu.

Treść oferty w zakresie przedmiotu zamówienia jest niezgodna z treścią SIWZ, oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wskazane urządzenia (wyłączniki, rozłączniki, kasety) opisane szczegółowo w odrębnych tabelach w SIWZ (od str. 35 do str. 40 włącznie) stanowią kluczowe elementy dostawy.

W ofercie brak wymaganych elementów dostawy, które stanowić miały wyposażenie rozdzielnic RG-A1:

1. Wyłącznika Q 1 (4000A)
2. Wyłącznika Q 3.1 (2500A),
3. Kasety pod wyłącznik Q 2 (4000A),
4. Kasety pod wyłącznik Q 3.2 (630A),
5. Kasety pod wyłącznik Q 4.1 (1600A).

Wskazane urządzenia (wyłączniki, rozłączniki, kasety) opisane szczegółowo w odrębnych tabelach w SIWZ (od str. 41 do str. 46 włącznie) stanowią kluczowe elementy dostawy. W ofercie brak wymaganych elementów dostawy, które stanowić miały wyposażenie rozdzielnic RIT-A1:

1. Rozłącznika Q 1 (2500A),
2. Rozłącznika 1Q 10 (1600A),
3. Wyłącznika 1Q 1 (1600A),
4. Wyłącznika 1Q 11 (800A),
5. Wyłącznika 1Q 12 (800A),
6. Wyłącznika Q 1.1 (800A),
7. Wyłącznika Q 1.2 (800A),
8. Wyłącznika Q 1.3 (160A),
9. Wyłącznika Q 1.4 (160A).

Wskazane urządzenia (aparatura modułowa, analizatory, liczniki, koryta kablowe, kable) opisane szczegółowo w odrębnych tabelach w SIWZ (str. 46, str. 48, str. 52-53 włącznie) stanowią kluczowe elementy dostawy. W ofercie brak wymaganych elementów dostawy jako wyposażenie rozdzielnic RG-A1, RIT-A1, zasilania urządzeń IT i klimatyzacji:

1. Aparatury modułowej,
2. Analizatorów parametrów sieci,
3. Liczników pomiaru energii kl.0.2,
4. Koryt kablowych,
5. Kabli.

Dodatkowe zastrzeżenia:

- Nie podano nazwy, typu, modelu lub innego oznaczenia oferowanych urządzeń umożliwiających identyfikację: rozdzielni, szynoprzewodów,
- Podano transformator „TRICAST” produkcji FT Żychlin co jest niezgodne z prawdą, ponieważ nazwa wskazuje jednoznacznie, że producentem transformatora jest firma Schneider Electric. Podane parametry transformatorów FT Żychlin jak straty jałowe, wymiary dł./szer./wys., ciężar i inne nie pozwalają jednoznacznie potwierdzić wymaganych w SIWZ parametrów transformatora.

4. Qumak S.A.

Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa

Zamawiający wymagał, w celu wykazania, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego dołączenia do oferty zaświadczeń jednostek notyfikowanych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego potwierdzających, że dostarczone urządzenia spełniają wymagania wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia norm (kopia potwierdzona za zgodność przez Wykonawcę). Wymaganie to dotyczyło transformatora, rozdzielnic i szynoprzewodów. W ofercie brak w/w dokumentów.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie wzywa się Wykonawcy do

uzupełnienia dokumentów jeżeli pomimo ich złożenia ofert podlega odrzuceniu.

Treść oferty w zakresie przedmiotu zamówienia jest niezgodna z treścią SIWZ, oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wskazane urządzenia (wyłączniki, rozłączniki, kasety) opisane szczegółowo w odrębnych tabelach w SIWZ (od str. 35 do str. 40 włącznie) stanowią kluczowe elementy dostawy. W ofercie brak wymaganych elementów dostawy, które stanowić miały wyposażenie rozdzielnic RG-A1:

1. Wyłącznika Q 3.1 (2500A),
2. Kasety pod wyłącznik Q 2 (4000A),
3. Kasety pod wyłącznik Q 3.2 (630A),
4. Kasety pod wyłącznik Q 4.1 (1600A),

Wykonawca podał wyłączniki, które nie były wymagane i nie są przedmiotem dostawy:

1. Wyłączniki NSX na odpływach 100-250A,
2. Wyłączniki NSX na odpływach 400-630A.

Wskazane urządzenia (wyłączniki, rozłączniki, kasety, aparatura modułowa, liczniki energii) opisane szczegółowo w odrębnych tabelach w SIWZ (od str. 41 do str. 46 włącznie, str.46-47, str. 48) stanowią kluczowe elementy dostawy. W ofercie brak wymaganych elementów dostawy, które stanowić miały wyposażenie rozdzielnic RIT-A1:

1. Rozłącznika Q 1 (2500A),
2. Rozłącznika 1Q 10 (1600A),
3. Wyłącznika 1Q 1 (1600A),
4. Wyłącznika 1Q 11 (800A),
5. Wyłącznika 1Q 12 (800A),
6. Wyłącznika Q 1.1 (800A),
7. Wyłącznika Q 1.2 (800A),
8. Aparatury modułowej,
9. Liczników energii.

Wykonawca podał wyłączniki, które nie były wymagane i nie są przedmiotem dostawy:

1. Wyłącznik NW40 (4000 A),
2. Wyłącznik NSX na odpływach 400-630A

Dodatkowe zastrzeżenia:

- Dotyczą wyposażenia rozdzielnic RG-A1:

Podany wyłącznik – NW40 [Q 1 (4000A)] to seria wyłączników, nie wskazuje konkretnego wyłącznika o określonych parametrach.

- Dotyczą wyposażenia rozdzielnic RIT-A1:

Wyłączniki NSX (to seria wyłączników) na odpływach 100-250A nie wskazują konkretnych wyłączników o określonych parametrach.

5. ELEKTRO – MAX MOROŃSKI Spółka z o.o.

ul. Friedleina 4-6, pok. 215-216, 30-009 Kraków

W ofercie brak wymaganego w SIWZ pkt. IV.A.1 oświadczenia, że wskazane w wykazie osoby które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia posiadają wymagane uprawnienia. Dokument wymagałby uzupełnienia.

Zamawiający wymagał, w celu wykazania, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego dołączenia do oferty zaświadczeń jednostek notyfikowanych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego potwierdzających, że dostarczone urządzenia spełniają wymagania wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia norm (kopia potwierdzona za zgodność przez Wykonawcę). Wymaganie to dotyczyło transformatora, roz-

dzielnic i szynoprzewodów. W ofercie brak w/w dokumentu w odniesieniu do transformatora. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie wzywa się Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów jeżeli pomimo ich złożenia ofert podlega odrzuceniu. Treść oferty w zakresie przedmiotu zamówienia jest niezgodna z treścią SIWZ, oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wskazane urządzenia (kasety) opisane szczegółowo w odrębnych tabelach w SIWZ (od str. 35 do str. 40 włącznie) stanowią kluczowe elementy dostawy. W ofercie brak wymaganych elementów dostawy, które stanowić miały wyposażenie rozdzielnic RG-A1:

1. Kasety pod wyłącznik Q 2 (4000A),
2. Kasety pod wyłącznik Q 3.2 (630A),
3. Kasety pod wyłącznik Q 4.1 (1600A).

Wskazane urządzenia (rozłączniki, aparatura modułowa,) opisane szczegółowo w odrębnych tabelach w SIWZ (str. 41, str. 44, str. 46-47) stanowią kluczowe elementy dostawy. W ofercie brak wymaganych elementów dostawy, które stanowić miały wyposażenie rozdzielnic RIT-A1:

1. Rozłącznika Q 1 (2500A),
2. Rozłącznika 1Q 10 (1600A),
3. Aparatury modułowej,

Wskazane urządzenia (analizatory, liczniki, koryta kablowe, kable) opisane szczegółowo w odrębnych tabelach w SIWZ (str. 48, str. 52-53 włącznie) stanowią kluczowe elementy dostawy. W ofercie brak wymaganych elementów dostawy jako wyposażenie rozdzielnic RG-A1, RIT-A1, zasilania urządzeń IT i klimatyzacji:

1. Analizatorów parametrów sieci,
2. Liczników pomiaru energii kl.0.2,
3. Koryt kablowych,
4. Kabli,

Oferowany system monitoringu ION Enterprise 7.2 z uwagą „**oferta nie zawiera okablowania pomiędzy urządzeniami ani ich ułożenia**”.

W specyfikacji zamówienia zawarty jest zapis:

„Zamówienie obejmuje swym zakresem:

- dostawę urządzeń opisanych szczegółowo w załączniku nr 8 do SIWZ,
- instalację i uruchomienie wykonanej instalacji systemu zasilania,
- szkolenie pracowników ACK Cyfronet AGH w zakresie obsługi systemu monitorowania zasilania (uzgodnione w trybie roboczym)”.

Z treści oferty wynika jednoznacznie, że nie spełnia ona wymagań zawartych w SIWZ.

Wskazane urządzenia (transformator, szynoprzewody) opisane szczegółowo w odrębnych tabelach w SIWZ (str. 32-34, str. 49-52) stanowią kluczowe elementy dostawy. W ofercie podane elementy dostawy nie spełniają parametrów wymaganych w SIWZ:

1. Oferowany transformator to transformator CRT produkcji IMEFY (źródło informacji o parametrach urządzenia wskazane przez wykonawcę w ofercie). Parametry transformatora firmy IMEFY wynoszą: straty jałowe 4.3 kW, wymiary dł./szer./wys. (mm) 2550/1400/2650, ciężar 5650 kg, wymagane parametry zgodnie z SIWZ - straty jałowe nie większe niż 3.6 kW, wymiary dł./szer./wys. (mm) nie większe niż 1930/1200/2270, ciężar nie większy niż 5340 kg. Transformator nie spełnia wymagań zawartych w SIWZ.

2. Oferowane szynoprzewody firmy Eaton Electric Sp. z o.o. (Eaton Moeller XP). Parametry wskazane w ofercie: IP54, obudowa stop aluminiowy. Wymagane parametry zgodnie z zapisami SIWZ: IP55, obudowa stal galwanizowana. Szynoprzewody nie spełniają wymagań zawartych w SIWZ.

Dodatkowe zastrzeżenia:

- Wyłączniki IMZX40, NZM to seria wyłączników, nie wskazują konkretnego wyłącznika o określonych parametrach,
- Wykonawca podał w załączniku nr 1 do formularza ofertowego w kolumnie „Nazwa, typ, model, numer katalogowy oferowanego urządzenia umożliwiający jego identyfikację (dot. Wszystkich elementów dostawy)”, dwa różne typy szynoprzewodów, różnych producentów, jedno spełnia wymagania, drugie nie spełnia wymagań zawartych SIWZ. Wykonawca zaznaczył wytłuszczonym drukiem, że rozdział energii wykonany będzie w oparciu o szynoprzewody XP, czyli te, które, nie spełniają wymagań Zamawiającego.
- Ponadto podane z nazwy szynoprzewody spełniające wymagane parametry o symbolu KTC zostały opisane jako produkty Eaton Electric co jest niezgodne z prawdą, gdyż użyte nazwy i symbole wskazują że producentem jest firma Schneider Electric.

6. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe ELEKTRO-NAFT Jan Niziolek

ul. Wadowicka 12, 30-415 Kraków.

W ofercie brak wymaganego w SIWZ pkt. IV.A.1 oświadczenia, że wskazane w wykazie osoby które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia posiadają wymagane uprawnienia. Dokument wymagałby uzupełnienia.

Zamawiający w pkt. III.1 SIWZ wymagał od Wykonawców posiadania wiedzy i doświadczenia – ***warunek Zamawiający oceni jako spełniony, jeżeli Wykonawca należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie, polegające na dostawie i instalacji systemu zasilania (obejmującego dostawę i instalację UPS'a, rozdzielni i transformatora) o wartości nie mniejszej niż 500 tysięcy złotych brutto.***

W wykazie zrealizowanych dostaw Wykonawca przedstawił dostawę, która nie została jeszcze zrealizowana, termin jej realizacji upływa 31.03.2014 r. co potwierdzają dołączone do ofert referencje, wskazujące wyraźnie na zamówienie zrealizowane częściowo, nieukończone. Zamawiający nie może zatem uznać warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, który miał być potwierdzony **wykonanymi dostawami** za spełniony.

Wykaz dostaw wraz z referencjami wymagałby uzupełnienia jako błędny.

Zamawiający wymagał, w celu wykazania, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego dołączenia do oferty zaświadczeń jednostek notyfikowanych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego potwierdzających, że dostarczone urządzenia spełniają wymagania wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia norm (kopia potwierdzona za zgodność przez Wykonawcę). Wymaganie to dotyczyło transformatora, rozdzielnic i szynoprzewodów. W ofercie brak w/w dokumentów w odniesieniu do rozdzielnic.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie wzywa się Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów jeżeli pomimo ich złożenia ofert podlega odrzuceniu.

Treść oferty w zakresie przedmiotu zamówienia jest niezgodna z treścią SIWZ, oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wskazane urządzenia (wyłączniki, rozłączniki, kasety) opisane szczegółowo w odrębnych tabelach w SIWZ (od str. 35 do str. 40 włącznie) stanowią kluczowe elementy dostawy. W ofercie brak wymaganych elementów dostawy, które stanowić miały wyposażenie rozdzielnic RG-A1:

1. Wyłącznika Q 1 (4000A)

2. Wyłącznika Q 3.1 (2500A),
3. Kasety pod wyłącznik Q 2 (4000A),
4. Kasety pod wyłącznik Q 3.2 (630A),
5. Kasety pod wyłącznik Q 4.1 (1600A).

Wskazane urządzenia (wyłączniki, rozłączniki, kasety) opisane szczegółowo w odrębnych tabelach w SIWZ (od str. 41 do str. 46 włącznie) stanowią kluczowe elementy dostawy. W ofercie brak wymaganych elementów dostawy, które stanowić miały wyposażenie rozdzielnic RIT-A1:

1. Rozłącznika Q 1 (2500A),
2. Rozłącznika 1Q 10 (1600A),
3. Wyłącznika 1Q 1 (1600A),
4. Wyłącznika 1Q 11 (800A),
5. Wyłącznika 1Q 12 (800A),
6. Wyłącznika Q 1.1 (800A),
7. Wyłącznika Q 1.2 (800A),
8. Wyłącznika Q 1.3 (160A),
9. Wyłącznika Q 1.4 (160A).

Wskazane urządzenia (aparatura modułowa, analizatory, liczniki) opisane szczegółowo w odrębnych tabelach w SIWZ (str. 46, str. 48) stanowią kluczowe elementy dostawy. W ofercie brak wymaganych elementów dostawy jako wyposażenie rozdzielnic RG-A1, RIT-A1, zasilania urządzeń IT i klimatyzacji:

1. Aparatury modułowej,
2. Analizatorów parametrów sieci,
3. Liczników pomiaru energii kl.0.2.

Oferowany transformator to transformator firmy Trafo-Elettro. Parametry transformatora zawarte w ofercie Wykonawcy: straty jałowe 4.05 kW, wymiary dł./szer. (mm) 1970/1320, wymagane parametry w SIWZ - straty jałowe mniejsze niż 3.6 kW, wymiary nie większe niż dł./szer. (mm) 1930/1200. Transformator nie spełnia wymagań zawartych w SIWZ.

Wyjaśnienie

Za treść oferty uznaje się oświadczenie woli Wykonawcy wyrażające jego zobowiązanie do spełnienia określonego świadczenia, w określony sposób i za określoną cenę. Zobowiązanie to odnosi się przede wszystkim do oferowanego zakresu przedmiotowego oraz sposobu realizacji przedmiotu zamówienia. Wyrażone jest zwykle w formularzu ofertowym, jednak może znaleźć się również w innych składanych przez Wykonawcę dokumentach, mających na celu skonkretyzowanie przedmiotu zamówienia (wyraźnie w treści SIWZ zostało wskazane iż załącznik nr 1 do oferty zawierający opis dostawy stanowić będzie treść oferty, a w opisie tym należy wskazać **wszystkie elementy dostawy** podając ich nazwę, typ, model, numer katalogowy).

W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przyjmuje się jednolicie, że dokumenty odnoszące się bezpośrednio do przedmiotu przyszłego zobowiązania Wykonawcy, dookreślające i uszczegóławiające jego zakres, czy sposób wykonania – co do zasady są w znaczeniu zarówno materialnym, jak i formalnym – częścią oferty rozumianej jako oświadczenie woli wyrażające zobowiązanie do określonego wykonania zamówienia.

Po upływie terminu składania ofert, w przypadku braków lub błędów w tych dokumentach, nie jest możliwe ich uzupełnienie, albowiem doszłoby do niedozwolonej zmiany treści oferty.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą jakichkolwiek negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści (poza poprawkami, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych). Braki lub błędy w tych dokumentach, których nie można usunąć w trybie poprawienia omyłek są więc, co do zasady, przesądzające o niezgodności treści oferty z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W przypadku takich niezgodności Zamawiający zobligowany jest do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na to, że treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.

Umowa zostanie zawarta po upływie 10 dni od daty przesłania, w formie elektronicznej, zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Monika Gólska

000001577-00022
AKADEMICKIE CENTRUM
KOMPUTEROWE
CYFRONET AGH
30-950 Kraków, skr. poczt. 386
ul. Nawojki 11, tel. 012 632-33-55
NIP: 675-000-19-23
③

Specjalista
ds. zamówień publicznych
Monika Gólska
mgr Monika Gólska