



ACK-DA-ZP-28-26/13

Kraków, dnia 15-04-2014 r.

**WYNIKI POSTĘPOWANIA REALIZOWANEGO  
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
(O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 200 TYS. EURO)  
WYKONANIE KLIMATYZACJI GRUPY SERWERÓW  
HALI MASZYN ACK CYFRONET AGH**

**Zamawiający:**

**Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie**  
**Akademickie Centrum Komputerowe**  
**CYFRONET AGH**  
ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków  
tel. (0-12) 632-33-55

W prowadzonym postępowaniu przetargowym wybrano do realizacji, jako najkorzystniejszą ofertę firmy ZETO-PROJEKT Spółka z o.o., ul. Kolejowa 20, 55-075 Bielany Wrocławskie, która otrzymała 100 pkt. w kryterium cena, waga kryterium 100 %.  
Oferta firmy Qumak S.A., Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa otrzymała 83,40 pkt. w kryterium cena, waga kryterium 100 %.

**Żaden z Wykonawców nie został wykluczony**

**Oferty odrzucone:**

1. COMFORTCLIMA Grzegorz Grzeda, ul. Bolesława Prusa 7,  
05-300 Mińsk Mazowiecki

Treść oferty jest niezgodna z treścią SIWZ, oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Niezgodność parametrów oferowanych urządzeń z wymaganiami zawartymi w SIWZ w zakresie:

1. klimatyzacji rzędowej

- nagrzewnica o mocy 5 kW, wymagana nagrzewnica o mocy  $\geq 6$  kW
- zasilanie 230V/1faza/50Hz, wymagane zasilanie 400V/3f/50Hz

2. klimatyzacji z nawiewem pod podwójną podłogę

- wymiary szafy z nadmuchem pod podwójną podłogę wynoszą 2499/930/2750, wymiary wymagane w SIWZ mniejsze lub równe 2600/900/2750.
- nagrzewnica o mocy 18kW, wymagana nagrzewnica o mocy  $\leq 7,5$  kW,
- parametry nawilżacza 15 kg/h, wymagany nawilżacz o parametrach  $\leq 10$  kg/h,

3. chiller-a

waga generatora wody lodowej wynosi 8304kg, Zamawiający wymagał zgodnie z zapisami SIWZ urządzenia o wadze nie przekraczającej 7000kg

Oferta nie obejmuje wymaganych w SIWZ krutek wentylacyjnych podłogi podniesionej.

2. KLIMAR PLUS Spółka z o.o., ul. Sadowa 5, Stachowo,  
05-552 Wólka Kosowska

Treść oferty jest niezgodna z treścią SIWZ, oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Niezgodność parametrów oferowanych urządzeń z wymaganiami zawartymi w SIWZ w zakresie:

1. klimatyzacji rządowej:

zasilanie 230V/1faza/50Hz, wymagane zasilanie 400V/3f/50Hz

2. klimatyzacji z nawiewem pod podwójną podłogę:

- wymiary szafy z nadmuchem pod podwójną podłogę wynoszą 2499/930/2750, wymiary wymagane w SIWZ mniejsze lub równe 2600/900/2750.

- nagrzewnica o mocy 18kW, wymagana nagrzewnica o mocy  $\leq 7,5$  kW,

- parametry nawilżacza 15 kg/h, wymagany nawilżacz o parametrach  $\leq 10$  kg/h,

3. chiller-a:

waga generatora wody lodowej wynosi 8304kg, Zamawiający wymagał zgodnie z zapisami SIWZ urządzenia o wadze nie przekraczającej 7000kg

3. AIRCO Spółka z o.o., ul. Oficerska 4, 43-143 Łędziny

Treść oferty jest niezgodna z treścią SIWZ, oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oferta nie obejmuje wymaganych w SIWZ kratek wentylacyjnych podłogi podniesionej.

4. INTROL S.A., ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice

Treść oferty jest niezgodna z treścią SIWZ, oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oferta nie obejmuje wymaganych w SIWZ kratek wentylacyjnych podłogi podniesionej.

W związku z dołączeniem do oferty kart doboru urządzeń dla dwóch różnych generatorów wody lodowej niemożliwe jest ustalenie, które urządzenie jest przedmiotem oferty.

## Wyjaśnienie

Za treść oferty uznaje się oświadczenie woli wykonawcy wyrażające jego zobowiązanie do spełnienia określonego świadczenia, w określony sposób i za określoną cenę. Zobowiązanie to odnosi się przede wszystkim do oferowanego zakresu przedmiotowego oraz sposobu realizacji przedmiotu zamówienia. Wyrażone jest zwykle w formularzu ofertowym, jednak może znaleźć się również w innych składanych przez wykonawcę dokumentach, mających na celu skonkretyzowanie przedmiotu zamówienia (wyraźnie w treści SIWZ zostało wskazane, iż dołączony do oferty szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowić będzie treść oferty, a w opisie tym należy jednoznacznie określić zaoferowane produkty, charakteryzując je poprzez wskazanie na konkretny wyrób - producent, typ, model - oraz wskazać szczegółowe parametry techniczne oferowanego rozwiązania w sposób umożliwiający Zamawiającemu ocenę zgodności oferty z wymaganiami zawartymi w SIWZ).

W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przyjmuje się jednolicie, że dokumenty odnoszące się bezpośrednio do przedmiotu przyszłego zobowiązania wykonawcy, dookreślające i uszczegóławiające jego zakres czy sposób wykonania – co do zasady są w znaczeniu zarówno materialnym, jak i formalnym – częścią oferty rozumianej jako oświadczenie woli wyrażające zobowiązanie do określonego wykonania zamówienia.

Po upływie terminu składania ofert, w przypadku braków lub błędów w tych dokumentach, nie jest możliwe ich uzupełnienie, albowiem doszłoby do niedozwolonej zmiany treści oferty. Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą jakichkolwiek negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści (poza poprawkami, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy). Braki lub błędy w tych dokumentach, których nie można usunąć

w trybie poprawienia omyłek, są więc, co do zasady, przesądzające o niezgodności treści oferty z wymaganiami zamawiającego, określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W przypadku takich niezgodności zamawiający zobligowany jest do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na to, że treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.

000001577-00022  
AKADEMICKIE CENTRUM  
KOMPUTEROWE  
CYFRONET AGH  
30-950 Kraków, skr. poczt. 386  
ul. Nawojki 11, tel. 012 632-33-55  
NIP: 675-000-19-23  
③

Specjalista  
ds. zamówień publicznych  
*Monika Gólska*  
mgr Monika Gólska