



INNOWACYJNA GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



INNOWACYJNA GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



ACK-DA-ZP-5000-4/14

Kraków, dnia 31.07.2014 r.

**POSTĘPOWANIE PROWADZONE
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
(O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 207 000 EURO)
DOSTAWA, INSTALACJA I URUCHOMIENIE KLASTRA SERWERÓW OBLICZENIOWYCH
BEZPOŚREDNIO CHŁODZONYCH CIECZĄ DLA POTRZEB PROJEKTÓW
PLGRID PLUS ORAZ PLGRID CORE**

Zamawiający:
Akademiczkie Centrum Komputerowe
CYFRONET AGH
ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków
tel. 12 632 33 55, 12 633 34 26

W toku postępowania wpłynęły do Zamawiającego pytania dot. SIWZ:

- 1. Pytanie: Prosimy o określenie długości trasy kablowej od rozdzielni do miejsca instalacji urządzeń na dachu.**

Odpowiedź: Długość trasy kablowej od rozdzielni do miejsca instalacji urządzeń na dachu jest zależna od przyjętej przez Wykonawcę koncepcji realizacji projektu branżowego zasilania i chłodzenia. Orientacyjną długość można oszacować na podstawie załączonych do SIWZ przekrojów i rzutów budynku, zawartych w załącznikach nr 1, 2 i 4 do opisu przedmiotu zamówienia.

- 2. Pytanie: Czy w przypadku wymaganego posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający ze względu na harmonogram publikacji listy TOP500 uzna za spełnienie wymogu jeśli Wykonawca wykaże się projektem na dostawę klastra obliczeniowego o teoretycznej mocy obliczeniowej co najmniej 400 TFLOPS, opartego o procesory w architekturze x86, połączonego siecią Infiniband, który nie znajduje się jeszcze na liście TOP500 ale Wykonawca dysponuje potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia systemu na listę TOP500?**

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

K. Hel

3. Zamawiający wymaga w punkcie 4.5.13 aby każdy serwer uruchomieniowy wyposażony był w 2 interfejsy 10Gb. Natomiast w punkcie 4.6.7.7. wymaga podłączenia ich 1 interfejsem. Prosimy o sprecyzowanie iloma interfejsami mają być podłączone serwery uruchomieniowe.

Odpowiedź: Z warunków zawartych w punkcie 4.5.13 wynika w sposób jednoznaczny, że każdy z serwerów uruchomieniowych musi być podłączony do sieci Ethernet dwoma interfejsami. Wykazana nieścisłość jest efektem oczywistej omyłki pisarskiej w punkcie 4.6.7.7. Zamawiający nieumyślnie zawarł w nim ilości interfejsów Ethernet, którymi ma być podłączony każdy z serwerów uruchomieniowych, niespójną z punktem 4.5.13.

4. Pytanie: Oferent wnosi o modyfikację procedury odbiorowej wskazanej w § 3 wzoru Umowy i wnosi o zmianę § 3 ust. 4 wzoru Umowy poprzez wprowadzenie możliwości podpisania przez Wykonawcę jednostronnie ze skutkiem dla Zamawiającego, danego protokołu odbioru w sytuacji, gdy Zamawiający w danym terminie nie przystępuje do odbiorów i nie wnosi uwag.

Propozycja zapisu:

„4. Z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej, Zamawiający powinny zakończyć procedurę odbiorową i podpisać protokół zdawczo-odbiorczy („protokół jakościowy”) w ciągu ... dni od przystąpienia Zamawiającego do przedmiotowego odbioru. W przypadku, gdy Zamawiający bez uzasadnienia nie przystąpi do odbioru w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia od Wykonawcy, Wykonawca uprawniony jest do wezwania Zamawiającego do odbioru w terminie dodatkowych 2 dni roboczych. Ponowne nie przystąpienie do odbioru przez Zamawiającego uprawnia Wykonawcę do jednostronnego podpisania danego protokołu odbioru ze skutkiem dla Zamawiającego i wystawienia faktury VAT”.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia zmian do umowy w tym zakresie.

5. Pytanie: Oferent wnosi o doprecyzowanie w postaci wprowadzenia zmiany w § 4 ust. 1 wzoru Umowy:

Propozycja zapisu:

„1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego funkcjonowania dostarczonego sprzętu lub jego niezgodności ze specyfikacją i ofertą Wykonawcy, w terminie o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy, sporządzony zostanie i podpisany przez Strony protokół rozbieżności wskazujący na:

a) nieprawidłowości w funkcjonowaniu lub niezgodności sprzętu z wymaganiami SIWZ i ofertą;

b) termin i sposób usunięcia nieprawidłowości lub niezgodności.”

Dodanie powyższego odwołania do treści § 3 wzoru Umowy jest w pełni zasadne, bowiem ma na celu doprecyzowanie zapisów wzoru Umowy, który w obecnym brzmieniu rodzi wątpliwości i niejasności.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia zmian do umowy w tym zakresie. Zamawiający, zgodnie z zapisem § 3 ust. 2 wzoru umowy, w ciągu 4 tygodni dokona weryfikacji czego efektem będzie albo podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego albo protokołu rozbieżności.



6. Pytanie: Oferent wnosi o wprowadzenie zmiany w § 6 ust. 6 wzoru Umowy:

Propozycja zapisu:

„6. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.”

Powyższa zmiana jest w pełni uzasadniona. Każda ze Stron Umowy zobowiązana jest do należytego wykonania nałożonych na nią zobowiązań, w tym m. in. Zamawiający zobowiązany jest do wypłaty Wykonawcy należnego mu wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu umowy. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania Wykonawca powinien być uprawniony do naliczenia odsetek w wysokości ustawowej za każdy dzień opóźnienia. Zapis ten jest uzasadniony i zawiera potwierdzenie w zasadach Kodeksu cywilnego oraz zasadzie Pacta sunt servanda (łac. umów należy dotrzymywać), tj. jednej z podstawowych zasad prawa, wywodzącą się z prawa rzymskiego, zgodnie z którą osoba, która zawarła umowę, musi ją wykonać. Jest to jedna z fundamentalnych zasad w każdym systemie prawnym. Jest klauzulą generalną wzmacniającą rolę umów prawnych oraz pewność i stabilność prawa, jako podstawowego regulatora stosunków społecznych.

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje powyższą propozycję. Należy zauważyć, że Zamawiający jako jednostka sektora finansów publicznych podlegająca ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest zobowiązany terminowo regulować swoje zobowiązania.

7. Pytanie: Oferent wnosi o zmianę procedury odbiorowej wskazanej w § 3, § 4 i § 8 wzoru Umowy i wnosi o określenie, że procedura odbiorowa wskazana w przedmiotowych zapisach wzoru Umowy nie powinna trwać dłużej niż dni od przystąpienia Zamawiającego do odbiorów.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia zmian do umowy w tym zakresie. Zamawiający, zgodnie z zapisem § 3 ust. 2 wzoru umowy, w ciągu 4 tygodni dokona weryfikacji czego efektem będzie albo podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego albo protokołu rozbieżności.

8. Pytanie: Oferent wnosi o zmianę w § 9 ust. 5 wzoru Umowy:

Propozycja zapisu:

„Wykonawca odpowiada za ewentualne szkody wyrządzone podczas realizacji przedmiotu Umowy na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego do wysokości poniesionej rzeczywiście, z wyłączeniem utraconych korzyści.”

Odpowiedzialności odszkodowawczą Oferent proponuje ograniczyć do wysokości rzeczywiście powstałej straty (damnum emergens) w przypadku ewentualnego naruszenia postanowień umowy. W granicach swobody umów Strony mogą ustalić, jakiego rodzaju uszczerbek w dobrach i interesach poszkodowanego będzie szkodą podlegającą naprawieniu. Mając powyższe na uwadze w granicach określonych w umowie wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą za normalne następstwa swoich zachowań, z wyłączeniem utraconych korzyści (lucrum cessans). Na wprowadzenie przedmiotowej zmiany pozwala treść art. 361 § 2 k.c., zgodnie z którą strony umowy mogą określić reguły w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej, w tym zasady naprawienia

wyrządzonej szkody. Celem wprowadzenia tegoż zapisu jest zrównoważenie pozycji obu stron umowy, tak aby naprawienie ewentualnej szkody sprowadzało się do usunięcia uszczerbku wywołanego określonym zdarzeniem a nie prowadziło do wzbogacenia strony poszkodowanej.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia zmian do umowy w tym zakresie.

9. Pytanie: Oferent wnosi o dodanie do par. 9 ustępu 6 wzoru Umowy o następującym brzmieniu:

Propozycja zapisu:

„Łączna suma kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia umownego netto.”

Z uwagi na fakt, iż Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych wskazanych w Kodeksie Cywilnym wskazany powyżej zapis powinien mieć zastosowanie do wszelkich kar umownych przewidzianych we wzorze umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia zmian do umowy w tym zakresie.

10. Pytanie: Oferent wnosi o doprecyzowanie treści § 11 ust. 1 wzoru Umowy poprzez określenie jak należy rozumieć „datę dostawy” oraz datę podpisania dokumentu gwarancyjnego - czy są one tożsame z datą podpisania protokołu, o którym mowa w § 3 ust.1 wzoru Umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia zmian do umowy w tym zakresie. Data dostawy i data podpisania dokumentu gwarancyjnego są tożsame z datą podpisania protokołu, o którym mowa w § 3 ust. 4 wzoru umowy, co wynika z § 11 ust. 1 zdanie trzecie oraz z punktu 2 załącznika nr 2 do wzoru umowy.

11. Pytanie: Wnosimy o wykreślenie z wzoru umowy § 11 ust. 4 oraz 5 ze względu na fakt iż tego typu gwarancji nie oferuje żaden z renomowanych producentów jak również Zamawiający nie precyzuje takiego wymogu w punkcie 8. Gwarancja i warunki wsparcia technicznego zamieszczonym w załączniku nr 1 do SIWZ. Spełnienie tego wymogu zdecydowanie wpłynie na koszty obsługi serwisowej przy założeniu iż większość urządzeń ma standardowo 36 miesięczną gwarancję, po przekroczeniu której Zamawiającemu konieczne będzie dostarczenie nowych urządzeń w miejsce uszkodzonych które należało będzie skalkulować w cenie oferty. W efekcie tym zamierzony przez Zamawiającego efekt może być nie adekwatny do poniesionych kosztów.

Odpowiedź: Wniosek Wykonawcy jest niezrozumiały, bowiem we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, w § 11 nie ma ust. 4 oraz 5.

12. Pytanie: Dotyczy: treści §2 ust.4 Umowy. Zwracamy się z prośbą o wykreślenie powyższego zapisu, względnie przewidzenie terminu zwoki w realizacji przedmiotu

dostawy, po którym Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Proponujemy wprowadzenie zapisu o nast. treści: ***“Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku gdy Wykonawca jest w zwłoce w dotrzymaniu wyznaczonego terminu realizacji umowy trwającej dłużej niż 30 dni.”***

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia zmian do umowy w tym zakresie. Zgodnie z art. 635 kodeksu cywilnego: „Jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła.”

13. Pytanie: Dotyczy: treści §9 ust.2 Umowy. Zwracamy się z prośbą o obniżenie procentowej wartości kar wskazanych w §9 ust.2 do wysokości 0,05%.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia zmian do umowy w tym zakresie.

14. Pytanie: Dotyczy: treści §9 ust.3 Umowy. Zwracamy się z prośbą o zmianę dotychczasowej treści §9 ust.3 na treść o nast. brzmieniu: ***“Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie z przyczyn występujących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% łącznej ceny brutto określonej w §5 ust.1.”***

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia zmian do umowy w tym zakresie.

15. Pytanie: Dotyczy: treści pkt. 5 Załącznika Nr 2 do Umowy. Zwracamy się z prośbą o zmianę dotychczasowej treści na treść o nast. brzmieniu: ***“W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego udzielania Zamawiającemu konsultacji i pomocy technicznej, w zakresie działania przedmiotu zamówienia. Odpowiedź na każde zapytanie musi zostać udzielona Zamawiającemu drogą elektroniczną lub telefonicznie w ciągu 7 dni roboczych od potwierdzenia otrzymania pytania.”***

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia zmian do umowy w tym zakresie.

16. Pytanie: Dotyczy: treści pkt. 7 Załącznika Nr 2 do Umowy. Zwracamy się z prośbą o zmianę dotychczasowej treści, na treść o nast. brzmieniu: ***“Formalne zgłoszenie serwisowe stanowi zgłoszenie przesłane przez Zamawiającego do Wykonawcy na adres email@..... lub fax.....”***

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia zmian do umowy w tym zakresie.



17. Pytanie: Dotyczy: treści pkt. 9 Załącznika Nr 2 do Umowy. *“Termin naprawy biegnie od momentu potwierdzenia otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w pkt.7.”*

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia zmian do umowy w tym zakresie.

18. Pytanie: Dotyczy: treści pkt. 10 Załącznika Nr 2 do Umowy. *Zwracamy się z prośbą o wskazanie, jak należy rozumieć dotychczasową treść, tzn. czy maksymalny czas usunięcia wady, awarii lub usterki sprzętu wynosi 3 dni robocze + 5 dni kalendarzowych?*


Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zależnie od tego, który z tych terminów jest krótszy to wymagany czas usunięcia wady, awarii lub usterki sprzętu, w tym usterek powodujących przekroczenie deklarowanego poziomu poboru energii elektrycznej wynosi maksymalnie 3 dni robocze ewentualnie 5 dni kalendarzowych.

W związku z odpowiedziami na pytania nr 3 oraz 6 Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje następującej zmiany treści SIWZ:

1. **punktu 4.6.7.7 załącznika nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” otrzymuje brzmienie:** „Każdy z serwerów uruchomieniowych musi być podłączony do sieci Ethernet dwoma interfejsami o prędkości minimum 10 Gb/s.”
2. **§ 6 ust. 6 załącznika nr 7 do SIWZ (wzoru umowy) otrzymuje brzmienie:** „6. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.”

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert, na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, nie ulega zmianie.

000001977-00022
AKADEMICKIE CENTRUM
KOMPUTEROWE
CYFRONET AGH
30-950 Kraków, skr. poczt. 386
ul. Nawojki 11, tel. 012 633-34-26
①

Zastępca Dyrektora
ACK/CYFRONET AGH

mgr inż. Karol Krawentek