



ACK-DA-ZP-222-2/14

Kraków, dnia 02-10-2014 r.

**POSTĘPOWANIE PROWADZONE
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
(O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 207 000 EURO)
DOSTAWA I INSTALACJA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO 2,5 MVA**

Zamawiający:

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Akademickie Centrum Komputerowe

CYFRONET AGH

ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków

tel. 12 632-33-55, 12 633-34-26

Pytania zadane podczas zebrania Wykonawców (wizji lokalnej):

1. Czy jest możliwość transportu urządzeń za pomocą dźwigu na dach budynku ?

Odpowiedź: Tak, jest możliwość transportu urządzeń za pomocą dźwigu.

2. Miejsce posadowienia zbiornika rezerwowego paliwa?

Odpowiedź: Zbiornik rezerwowy ma być posadowiony w pomieszczeniu 508.

3. Na jakiej wysokości należy zakończyć układ wydechowy na dachu budynku?

Odpowiedź: Układ wydechowy należy zakończyć powyżej żaluzji na dachu.

4. Jakie są wymiary pomieszczeń przeznaczonych do instalacji agregatu prądotwórczego?

Odpowiedź:

Pomieszczenie agregatu (506) posiada wymiary: dł. – 7,3 m, szer. – 6,4 m, wys. – 2,6 m.

Wymiary otworu drzwiowego transportowego: szer.- 2,8 m, wys.- 2,6 m.

Pomieszczenie na zbiornik rezerwowy paliwa (508): dł. – 9,7 m, szer. – 6,5 m, wys. – 2,7 m,
(w jednym rogu pomieszczenia skos o wymiarach: szer. – 2,7 m, dł. -1,8 m).

Wymiary otworu drzwiowego transportowego: szer. – 1,5 m, wys. – 2,6 m.

5. Jakie są wymiary poszczególnych kanałów czerpni powietrza oraz odprowadzenia spalin?

Odpowiedź:

Czerpnia powietrza – otwór zewnętrzny (w elewacji budynku): wys. – 2,2 m, szer. -1,1 m,
otwór w pomieszczeniu agregatu (506): wys. – 1,3 m, szer.- 1,4 m.

Kanał odprowadzenia spalin: przekrój dł. – 2,2 m, szer. – 7,7 m, wysokości (pomieszczenie –
poziom dachu) wys. około 1,1 m + wysokość żaluzji około 1,6 m.

Kanał odprowadzenia ogrzanego powietrza: o przekroju dł. – 2,2 m, szer.- 7,7 m i wysokości
(pomieszczenie – żaluzja zewnętrzna na elewacji budynku) wys.- około 1,0 m.

6. Jak przebiega trasa instalacji paliwowej?

Odpowiedź: Instalację paliwową należy poprowadzić z pomieszczenia na zbiornik rezerwo-
wy paliwa (508) poprzez pomieszczenie 507 do pomieszczenia agregatu (506).

000001577-00022
**AKADEMICKIE CENTRUM
KOMPUTEROWE
CYFRONET AGH**
30-950 Kraków, skr. poczt. 386
ul. Nawojki 11, tel. 012 632-33-55
NIP: 675-000-19-23

Specjalista
ds. zamówień publicznych
Monika Gólska
mgr Monika Gólska