



ACK-DA-ZP-222-1/14

Kraków, dnia 03-10-2014 r.

**POSTĘPOWANIE PROWADZONE
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
(O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 207 000 EURO)
ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU ZASILANIA
URZĄDZEŃ IT I KLIMATYZACJI**

Zamawiający:

**Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Akademiczne Centrum Komputerowe
CYFRONET AGH**

ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków
tel. 12 632-33-55, 12 633-34-26

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego wpłynęły pytania dot. treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Czy straty w trybie VFI, przy 100% obciążeniu mogą wynosić 30,3kW?
2. Czy sprawność w trybie VFI, w zakresie obciążenia 50%-100% może wynosić 93,7%?
3. Czy wymiary UPS-a mogą wynosić 1900x2100x1000 mm (wys x szer x gł.)?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ocena ofert, w tym parametrów technicznych urządzeń, dokonywana będzie po ich oficjalnym złożeniu i otwarciu. Wymagania dotyczące parametrów technicznych urządzeń dostarczanych w ramach przedmiotowego postępowania zostały szczegółowo określone w SIWZ.

4. W jakim protokole będzie odbywała się komunikacja UPS-a z systemem nadzoru Power Monitoring Expert 7.2?

Odpowiedź: Informacje na temat protokołu komunikacyjnego zostały zamieszczone w tabeli określającej wymagania techniczne UPS'a na stronie 28 załącznika nr 1 do SIWZ.

5. Zgodnie z zapisem w pkt. III SIWZ – Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca powołując się na rozwiązania równoważne obowiązany jest wykazać, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Mając na uwadze powyższe prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie oceniać rozwiązania równoważne na etapie badania ofert na podstawie załączonego przez Wykonawcę do Formularza ofertowego – Szczegółowego opisu elementów dostawy i w związku z tym rozwiązania zaakceptowane przez Zamawiającego na podstawie ww. dokumentu nie będą kwestionowane na etapie realizacji umowy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ocena równoważności oferowanych rozwiązań dokonywana będzie na etapie badania i oceny ofert. Zgodnie z zapisami umowy stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ Zamawiający w trakcie procedury odbiorowej dokona weryfikacji w zakresie zgodności wykonania zamówienia z wymaganiami SIWZ oraz ofertą Wykonawcy.