



ACK-DA-ZP-28-19/14

Kraków, dnia 30-10-2014 r.

**POSTĘPOWANIE PROWADZONE
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
(O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 207 000 EURO)
WYKONANIE SYSTEMU KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ POMIESZCZENIA
UPS'ÓW ACK CYFRONET AGH**

Zamawiający:

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Akademickie Centrum Komputerowe
CYFRONET AGH

ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków
tel. 12 632-33-55, 12 633-34-26

Pytania zadane podczas zebrania Wykonawców:

1. Jaki jest przebieg trasy instalacji wody lodowej (możliwe opcje)?

Odp. Instalację wody lodowej należy poprowadzić z pomieszczenia UPS-ów (509) w przyziemiu budynku Nawojki 11a poprzez pomieszczenia magazynowe 510, 511, dalej szachem technicznym przez parter i piętro na dach budynku do istniejących rozdzielaczy wody lodowej (zasilającego i powrotnego).

2. Jaki zakres ma obejmować sieć monitoringu?

Odp. Sieć monitoringu ma obejmować zgodnie z zapisem w SIWZ 30 urządzeń klimatyzacyjnych, rozmieszczonych w budynku Nawojki 11a w przyziemiu i na parterze, natomiast w budynku Nawojki 11 na parterze i na I piętrze. Należy wziąć pod uwagę dość dużą odległość między lokalizacją serwera, a najdalszymi urządzeniami w budynku Nawojki 11a.

3. Czy instalacja elektryczna zasilająca generator wody lodowej jest przedmiotem tego zamówienia?

Odp. Nie, instalacja elektryczna zasilająca generator wody lodowej nie jest przedmiotem zamówienia.

000001577-00022
**AKADEMICKIE CENTRUM
KOMPUTEROWE
CYFRONET AGH**
30-950 Kraków, skr. poczt. 386
ul. Nawojki 11, tel. 012 632-33-55
NIP 575-000-19-23

Specjalista
ds. zamówień publicznych

Monika Górska
mgr Monika Górska