



ACK-DA-ZP-222-3/15

Kraków, dnia 30-06-2015 r.

**POSTĘPOWANIE PROWADZONE
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
(O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 207 000 EURO)
WYKONANIE SYSTEMU ZASILANIA URZĄDZEŃ IT I KLIMATYZACJI W
BUDYNKU TECHNICZNYM ACK CYFRONET AGH W PYCHOWICACH**

Zamawiający:

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Akademickie Centrum Komputerowe

CYFRONET AGH

ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków

tel. 12 632-33-55, 12 633-34-26

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego wpłynęły pytania dot. treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 548/2014 z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do transformatorów małych, średnich i dużych mocy nowej prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza zwiększone wymiary oraz ciężar transformatorów, jeśli tak to o ile ?

W odpowiedzi na zadane pytanie oraz w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 548/2014 Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w zakresie wymagań dotyczących wymiarów i ciężaru transformatorów wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ, strona 3, tabela określająca cechy techniczne transformatora TR-A1, TR-A2, TR-B1, TR-B2:

Wymiary $\leq 2200 \times 1300 \times 2650$ mm

Ciężar ≤ 7650 kg

Jednocześnie informujemy, że w związku z dokonaną modyfikacją zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert: 14.07.2015 r. godzina 11:00

Termin otwarcia ofert: 14.07.2015 r. godzina 12:00

000001577-00022
AKADEMICKIE CENTRUM
KOMPUTEROWE
CYFRONET AGH
30-950 Kraków, skr. poczt. 386
ul. Nawojki 11, tel. 012 632-33-55
NIP: 675-000-19-23
③

Główny specjalista
ds. zamówień publicznych

monika gólska
mgr Monika Gólska