



ACK-DA-ZP-222-3/15

Kraków, dnia 03-07-2015 r.

**POSTĘPOWANIE PROWADZONE
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
(O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 207 000 EURO)
WYKONANIE SYSTEMU ZASILANIA URZĄDZEŃ IT I KLIMATYZACJI W
BUDYNKU TECHNICZNYM ACK CYFRONET AGH W PYCHOWICACH**

Zamawiający:

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Akademickie Centrum Komputerowe

CYFRONET AGH

ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków

tel. 12 632-33-55, 12 633-34-26

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego wpłynęły pytania dot. treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. W specyfikacji wpisany jest kabel zasilający transformatory - rodzaj bezhalogenowy.
Czy istnieje możliwość zastosowania innego kabla ogólnie stosowanego w stacjach SN - np. typu YHAKXS ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również wykorzystanie kabli ogólnie stosowanych w stacjach SN.

2. Proszę o potwierdzenie długości kabli bezhalogenowych 1x150 Relcji RK- A1/B1, RK-A2-B2 do ACH1, ACH2, ACH3, ACH4.

Odpowiedź:

Długość kabli 1x150 Relacji RK- A1/B1, RK-A2-B2 do ACH1, ACH2, ACH3, ACH4 wynosi 1500 m.

W odpowiedzi na zadane pytanie Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w zakresie objętym odpowiedziami na zadane pytania.

Jednocześnie informujemy, że termin składania i otwarcia ofert wyznaczony na dzień 14.07.2015 r. nie ulega zmianie.

000001577-00022
AKADEMICKIE CENTRUM
KOMPUTEROWE
CYFRONET AGH
30-950 Kraków, skr. poczt. 386
ul. Nawojki 11, tel. 012 632-33-55
NIP: 675-000-19-23

Główny specjalista
ds. zamówień publicznych

mgr Monika Gólska