



ACK-DA-ZP-28-11/15

Kraków, dnia 03-07-2015 r.

**POSTĘPOWANIE PROWADZONE
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
(O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 207 000 EURO)
WYKONANIE SYSTEMU KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ IT I UPS'OW
W BUDYNKACH ACK CYFRONET AGH**

Zamawiający:

**Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Akademickie Centrum Komputerowe
CYFRONET AGH**

ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków
tel. 12 632-33-55, 12 633-34-26

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego wpłynęły pytania dot. treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Czy Zamawiający dopuszcza, aby w całej instalacji klimatyzacji precyzyjnej mogły być zastosowane urządzenia różnych producentów?

Chodzi szczególnie o taką sytuację gdy szafy klimatyzacji precyzyjnej będą pochodziły od jednego producenta a np. Chiller lub Dry Cooler od innego?

Oczywiście wszystkie urządzenia będą współpracowały z systemem monitoringu.

Odpowiedź: Wymagania w tym zakresie zostały szczegółowo opisane w SIWZ pkt III. „Wymagania ogólne dla zamówienia” oraz w załączniku nr 1 do SIWZ zawierającym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

2. Czy Agregat wody lodowej (chiller) musi być zintegrowany w jednej obudowie z adiabatycznym Dry Coolerem czy też chiller i adiabatyczny Dry Cooler mogą stanowić odrębne współpracujące urządzenia. Naturalne jest, że wymagane parametry wydajnościowe muszą być zgodne z specyfikacją SIWZ.

Odpowiedź: Zgonie z zapisami SIWZ wymagany jest agregat wody lodowej z zintegrowanym systemem wkładów adiabatycznych (w jednej obudowie).

3. Czy dla spełnienia warunku aby jednostki klimatyzacji precyzyjnej posiadały Certyfikat EUROWENTU akceptowany jest przez Zamawiającego certyfikat równoważny dołączony do niniejszego pisma.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ pkt X „Dokumenty dot. oferowanych elementów dostawy” Wykonawca dołączyć ma do oferty „Certyfikat Eurowent'u dla jednostek klimatyzacji precyzyjnej. Wykonawca może zamiast certyfikatu o którym mowa powyżej, złożyć równoważne zaświadczenie wystawione przez niezależne podmioty uprawnione do kontroli jakości mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego”

Jednocześnie informujemy, że Zamawiający nie jest uprawniony do oceny oferty oraz weryfikacji poprawności dołączanych do niej dokumentów przed jej złożeniem.

000001577-00022
AKADEMICKIE CENTRUM
KOMPUTEROWE
CYFRONET AGH
30-950 Kraków, skr. poczt. 386
ul. Nawojki 11, tel. 012 632-33-55
NIP: 675-000-19-23



Główny specjalista
ds. zamówień publicznych

monika gólska
mgr Monika Gólska