



ACK-DA-ZP-28-11/15

Kraków, dnia 13-07-2015 r.

**POSTĘPOWANIE PROWADZONE
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
(O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 207 000 EURO)
WYKONANIE SYSTEMU KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ IT I UPS'OW
W BUDYNKACH ACK CYFRONET AGH**

Zamawiający:

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Akademickie Centrum Komputerowe

CYFRONET AGH

ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków

tel. 12 632-33-55, 12 633-34-26

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego wpłynęły pytania dot. treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Czy Zamawiający dopuszcza maksymalny pobór mocy elektrycznej w trybie suchym na poziomie 206kW, jeżeli spełniony jest wymóg poboru mocy elektrycznej w trybie mokrym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza jako maksymalny pobór mocy w trybie suchym na poziomie 206 kW.

2. Czy określenie wydajności chłodniczej klimatyzatorów do pomieszczeń UPS jako nie większe niż 138 kW i 135 kW odpowiednio przy zastosowaniu wody i glikolu etylenowego 35% nie jest pomyłką, gdyż spodziewany zapis wydajności chłodniczej powinien być określony jako nie mniejszy niż odpowiednio 138 kW i 135 kW?

Odpowiedź: Zapis jest omyłką pisarką Zamawiającego. Prawidłowy zapis to „nie mniejsza niż odpowiednio 138 kW i 135 kW” (tabela na stronie 5 załącznika nr 1 do SIWZ).

3. Czy Użytkownik dopuszcza możliwość zastosowania klimatyzatora przeznaczonego do pomieszczenia UPS, Nawojki 11a w wykonaniu ze zintegrowanym modułem wentylatorowym montowanym nad podwójną podłogą?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania klimatyzatora przeznaczonego do pomieszczenia UPS, Nawojki 11a w wykonaniu ze zintegrowanym modułem wentylatorowym montowanym nad podwójną podłogą.

000001577-00022
AKADEMICKIE CENTRUM
KOMPUTEROWE
CYFRONET AGH
30-950 Kraków, skr. poczt. 386
ul. Nawojki 11, tel. 012 632-33-55
NIP: 675-000-19-23
③

Główny specjalista
ds. zamówień publicznych

monika gólska
mgr Monika Gólska