



Kraków 28.07.2015 r.

**PYTANIA SKIEROWANE DO ZAMAWIAJĄCEGO W POSTĘPOWANIU NA  
DOSTAWĘ I WYKONANIE SYSTEMÓW GASZENIA GAZOWEGO  
W BUDYNKACH ACK CYFRONET AGH W KRAKOWIE**

**nr sprawy: ACK-DA-ZP-28-22/15**

Zamawiający:

**Akademia Górniczo- Hutnicza**  
**Akademickie Centrum Komputerowe**  
**CYFRONET AGH**  
ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego skierowane zostały następujące pytania:

1. W treści SIWZ, litera B. punkt 2. zamawiający jednoznacznie wskazuje na środek gaśniczy IG-100. Z punktu widzenia Ustawy Prawo zamówień publicznych nie dopuszcza się zapisów, które ograniczają konkurencję i są niezgodne z ogólnym założeniem Ustawy – konkurencyjności cenowej. IG-100 jako środek gaśniczy nie jest tak efektywny jak inne z grupy środków gaśniczych inertyzujących. Ponadto, z ekonomicznego punktu widzenia, systemy oparte o gaz IG-100 są o ok. 20% droższe pod względem wykonania i ich późniejszej eksploatacji.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Wybór IG-100 jako środka gaśniczego nie ogranicza konkurencji.

2. Wnioskujemy również o wykreślenie z treści SIWZ punktu 8 litery B. jako niemożliwego do spełnienia. Nie ma na rynku systemów określanych jako „instalacje ze stałym wypływem środka gaśniczego”.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający mając na względzie ograniczenie szkodliwych skutków dekompresji gazu podczas akcji gaśniczej oczekuje zastosowania instalacji z regulowanym wypływem gazu.

3. Zapis w punkcie 22. litery B. jest niemożliwy do spełnienia. Zamawiający przerzuca w nim odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w pomieszczeniu niewynikające z działań Wykonawcy. Wykonawca może jedynie wskazać potencjalne miejsca nieszczelności Zamawiającemu przed przystąpieniem do prac projektowych i to na Zamawiającym ciąży obowiązek dostosowania pomieszczenia. Wnioskujemy w związku z tym o wykreślenie tego punktu.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy i wymagania SIWZ w tym zakresie.

**Pytania zadane podczas zebrania Wykonawców:**

4. Czy istniejące czujki sygnalizacyjne mogą zostać wykorzystane na potrzeby tworzonego systemu gaszenia gazem?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie (rozdział I lit. B pkt 13 str. 4 SIWZ), jednocześnie doprecyzowując, że dopuszcza wykorzystanie istniejących systemów sygnalizacji pożaru na potrzeby tworzonego systemu gaszenia gazem.

5. Czy występuje koincydencja czujek?

**Odpowiedź:** W istniejących systemach, w każdym z budynków, nie występuje koincydencja czujek.

6. Czy pomiędzy pomieszczeniami rozdzielni niskiego napięcia i rozdzielni średniego napięcia w budynku Hali Maszyn występuje wydzielenie pożarowe?

**Odpowiedź:** Nie, pomiędzy pomieszczeniami rozdzielni niskiego napięcia i rozdzielni średniego napięcia w budynku Hali Maszyn nie występuje wydzielenie pożarowe.

7. Czy w pomieszczeniu serwerowni jest system wentylacji?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że w pomieszczeniach serwerowni nie ma systemu wentylacji.

8. Czy do kubatury pomieszczenia nr 1.10 należy doliczyć objętość szachtu technicznego, którego wylot znajduje się w pobliżu wejścia do pomieszczenia 0.9?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ gaszeniem ma być objęte pomieszczenie nr 0.10 (w pytaniu omyłkowo wpisano 1.10 zamiast 0.10) bez szachtu technicznego, do kubatury pomieszczenia nr 0.10 nie należy doliczać objętości tego szachtu. Zamawiający przypomina, że zgodnie z zapisami SIWZ (rozdział I lit. B pkt 22 str. 4 SIWZ) Wykonawca będzie zobowiązany do skutecznego uszczelnienia chronionych pomieszczeń.

000001677-00022  
AKADEMICKIE CENTRUM  
KOMPUTEROWE  
CYFRONET AGH  
30-950 Kraków, skr. poczt. 386  
ul. Nawojki 11, tel. 012 633-34-28  
Ⓢ

Zastępca Dyrektora  
ACK CYFRONET AGH  
*Agnieszka Szymańska*  
mgr Agnieszka Szymańska