

**POSTĘPOWANIE PROWADZONE
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
(O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 207 000 EURO)
DOSTAWA, INSTALACJA I URUCHOMIENIE ZESTAWU SERWERÓW WRAZ
Z NIEZBĘDNYM WYPOSAŻENIEM DODATKOWYM NA POTRZEBY
PLATFORMY WIRTUALIZACYJNEJ W ACK CYFRONET AGH**

Zamawiający:

**Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Akademickie Centrum Komputerowe
CYFRONET AGH**

ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków
tel. 12 632-33-55, 12 633-34-26

W toku postępowania do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie dot. treści SIWZ:

Pytanie:

Zamawiający w specyfikacji szafy serwerowej w punkcie 4.6.8 podał wymóg:


„Szafa rack musi umożliwiać instalację sprzętu o łącznej wadze co najmniej 1000 kg”

Czy podana wartość dotyczy obciążenia statycznego, czy dynamicznego (możliwość przesuwania szafy ze sprzętem o wadze 1000 kg)?

Odpowiedź:

Wymaganie zawarte w punkcie 4.6.8 załącznika nr 1 do SIWZ dotyczy zarówno obciążenia statycznego jak i dynamicznego.

000001577-00022
AKADEMICKIE CENTRUM
KOMPUTEROWE
CYFRONET AGH
30-950 Kraków, skr. poczt. 386
ul. Nawojki 11, tel. 012 632-33-55
NIP: 675-000-19-23
③

Główny specjalista
ds. zamówień publicznych

mgr Monika Gólska