



PROTOKÓŁ **z zebrania Wykonawców (wizji lokalnej) w dniu 03 września 2015 roku**

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę i wykonanie systemów gaszenia gazowego w budynkach ACK Cyfronet AGH w Krakowie”
nr postępowania ACK-DA-ZP-28-26/15

Zgodnie z informacją umieszczoną w treści SIWZ, w dniu 03.09.2015 r. od godziny 9:00 w budynkach Zamawiającego w Krakowie przy ul. Nawojki 11A oraz przy ul. Podole odbyło się zebranie Wykonawców (wizja lokalna). Uczestnikom zebrania pokazano miejsca realizacji przedmiotowego postępowania. W szczególności pokazano i omówiono:

I. Budynek Hali Maszyn przy ul. Nawojki 11A

1. Pomieszczenie nr U11 przeznaczone na butlownię
2. Pomieszczenie UPS-ów nr U09
3. Serwerownię – pomieszczenie nr G10
4. Rozdzielnię niskiego napięcia – pomieszczenie nr G12

II. Budynek techniczny przy ul. Podole

1. Pomieszczenie nr 0.15 przeznaczone na butlownię
2. Pomieszczenie UPS-ów nr 0.10
3. Serwerownię – pomieszczenie nr 11

Zamawiający zwrócił uwagę uczestników zebrania na hałas występujący w Hali Maszyn, w pomieszczeniach UPS-ów oraz serwerowni wynikający z faktu, iż w pomieszczeniach tych pracują urządzenia, których wyłączenie nie jest możliwe.

Zamawiający przypomniał Wykonawcom, że budynki i instalacje są objęte gwarancjami.

W trakcie spotkania zostały zadane następujące pytania:

1. Czy Zamawiający proponuje lokalizację klap odciążających w pomieszczeniu U09 (509)?
2. Jaka lokalizację butli rezerwowych przewiduje Zamawiający w budynku przy ul. Nawojki 11A?
3. Jaka jest lokalizacja korytarzy zimnego i ciepłego powietrza w serwerowni G10 (607)?
4. Czy pomieszczenia w budynku przy ul. Podole objęte systemem gaszenia będą w najbliższym czasie wyposażane? Jeśli tak, to w jakim terminie będą prowadzone te prace?

Odpowiedzi na zadane pytania:

ad. 1

Zakres przedmiotowego postępowania obejmuje m.in. zaprojektowanie przez Wykonawcę kompletnej instalacji gaszenia gazem – w uzgodnieniu z Zamawiającym. Zamawiający na tym etapie postępowania nie określa lokalizacji klap odciążających.

ad. 2

Zamawiający przypomina, że w zakres niniejszego postępowania nie wchodzi dostawa żadnych rezerwowych butli ze środkiem gaśniczym.

ad. 3

Zamawiający planuje zlokalizować:

a) dwa korytarze ciepłe


- pierwszy wzdłuż osi 3 (rysunek 04 w pliku "Nawojki 11a- architektura");
- drugi wzdłuż ściany przy osi 2;

b) korytarz zimny w przybliżeniu w połowie odległości między osiami 2 oraz 3'.

ad. 4

Objęte systemem gaszenia pomieszczenia w budynku przy ul. Podole będą w najbliższym czasie wyposażane. Prace instalacyjne oraz dostawy będą się odbywać w tym samym czasie, co realizacja zamówienia objętego niniejszym postępowaniem. Zamawiający przypomina o zapisach SIWZ w części III w pkt. F.

Główny specjalista
ds. zamówień publicznych


mgr Monika Gólska

