



ACK-DA-ZP-5000-8/15

Kraków, dnia 29-09-2015 r.

**POSTĘPOWANIE PROWADZONE
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
(O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 207 000 EURO)
ROZBUDOWA KLASTRA SPRZĘTOWYCH SERWERÓW PLIKÓW DLA
POTRZEB PROJEKTU PLGRID CORE**

Zamawiający:

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Akademickie Centrum Komputerowe

CYFRONET AGH

ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków

tel. 12 632-33-55, 12 633-34-26

W toku postępowania do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dot. treści SIWZ:

Pytanie:

W punkcie 2.2.2 Opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający opisuje dostępne gniazda IEC309 32A przeznaczone do podłączenia przenoszanej szafy Rack. Czy w przenoszanej szafie Rack znajdują się PDU kompatybilne z gniazdami IEC309 32A pozwalające na bezproblemowe podpięcie szafy Rack do zasilania? Jeżeli nie to czy dostarczenie PDU pozwalających na podłączenie do gniazd IEC309

32 A jest w kwestii Wykonawcy?

Odpowiedź:

Przenoszona szafa Zamawiającego posiada odpowiednie moduły PDU z wtykami jednofazowymi IEC309 32A, stąd nie ma potrzeby ich dostarczania przez Wykonawcę.

Pytanie:

W punkcie 7.5 Opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga nieodpłatnego udzielania konsultacji i pomocy technicznej, w zakresie działania przedmiotu zamówienia. Proszę o określenie w jakim wymiarze godzin Zamawiający oczekuje takich konsultacji i pomocy technicznej?

Odpowiedź na to pytanie jest niezbędna do rzetelnego przygotowania oferty cenowej.

Odpowiedź:

Zgodnie z brzemieniem punktu 7.5 SIWZ Zamawiający oczekuje udzielania konsultacji i pomocy technicznej przez Wykonawcę w okresie trwania gwarancji.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie.

Termin składania ofert: 01.10.2015 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 01.10.2015 r. godz. 12:00

000001577-00022
AKADEMICKIE CENTRUM
KOMPUTEROWE
CYFRONET AGH
30-950 Kraków, skr. poczt. 386
ul. Nawojki 11, tel. 012 632-33-55
NIP: 675-000-19-23
③

Główny specjalista
ds. zamówień publicznych

Monika Gólska
mgr Monika Gólska