

**POSTĘPOWANIE PROWADZONE
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
(O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 221 000 EURO)
DOSTAWA SPECJALIZOWANEGO KŁASTRA OBLICZENIOWEGO WRAZ
Z NIEZBĘDNYM WYPOSAŻENIEM DODATKOWYM**

Zamawiający:

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Akademickie Centrum Komputerowe

CYFRONET AGH

ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków

tel. 12 632-33-55, 12 633-34-26

W toku postępowania do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie dot. treści SIWZ:

Pytanie:

Dotyczy punktu 2.2.1

W szafie rack, przeznaczonej do instalacji oferowanych serwerów, dostępne są listwy modułów dystrybucji zasilania (tzw. PDU) wyposażone w gniazda typu C13, w ilości pozwalającej na zasilenie każdego oferowanego serwera dwoma kablami.

Dla serwerów wg zapytania standardowo stosuje się zasilanie poprzez 4 kable zasilające. Czy Zamawiający umożliwi zasilanie serwera wymagającego 4 kabli zasilania ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający umożliwi zasilanie serwera wymagającego 4 kabli zasilania.

000001577-00022
**AKADEMICKIE CENTRUM
KOMPUTEROWE
CYFRONET AGH**
30-950 Kraków, skr. poczt. 386
ul. Nawojki 11, tel. 012 632-33-55
NIP: 675-000-19-23
③

Główny specjalista
ds. zamówień publicznych
monika Gólska
mgr Monika Gólska