

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zgodnie z oznaczonym terminem tj. 24.10.2019 roku o godzinie 12.00 odbyło się otwarcie ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na:

„Rozbudowę systemu klimatyzacji technologicznej”

Numer sprawy: ACK-DA-ZP-28-19/19

Przedstawiciele Zamawiającego uczestniczący w otwarciu ofert:
odpowiedzialna formalnie: Monika Gólska,
oraz Agnieszka Szymańska

Przed otwarciem ofert odczytano kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia wynoszącą łącznie 1 179 000,00 złotych brutto.

W oznaczonym terminie oferty złożyły 3 firmy:

Oferta nr 1

FRIZO spółka z o.o.

ul. Konstruktorska 7/22, 02-673 Warszawa

biuro@frizo.pl

łączna cena oferty: 1 168 000,00 złotych brutto

Okres gwarancji: 36 miesięcy

Termin realizacji zamówienia do 18 tygodni od daty podpisania umowy.

Moc elektryczna pobierana przez wentylatory chłodnicy wentylatorowej – 18,1 kW

Opory hydrauliczne przepływu chłodziwa przez chłodnicę wentylatorową – 39,8 kPa

Sprawność energetyczna COP dla chładera/pompy ciepła – 4,685

Oferta nr 2

M.A.S. Spółka z o.o.

ul. Składowa 34, 27-200 Starachowice

info@mas-sp.pl

łączna cena oferty: 2 490 000,00 złotych brutto

Okres gwarancji: 36 miesięcy

Termin realizacji zamówienia do 18 tygodni od daty podpisania umowy.

Moc elektryczna pobierana przez wentylatory chłodnicy wentylatorowej – 15,6 kW

Opory hydrauliczne przepływu chłodziwa przez chłodnicę wentylatorową – 12 kPa

Sprawność energetyczna COP dla chładera/pompy ciepła – 5,06

Oferta nr 3

ZECHNIK Spółka z o.o.

ul. Krakowska 259, 32-080 Zabierzów

krakow@zechnik.pl

łączna cena oferty: 2 201 700,00 złotych brutto

Okres gwarancji: 36 miesięcy


Termin realizacji zamówienia do 18 tygodni od daty podpisania umowy.

Moc elektryczna pobierana przez wentylatory chłodnicy wentylatorowej – 27,26 kW

Opory hydrauliczne przepływu chłodziwa przez chłodnicę wentylatorową – 32 kPa

Sprawność energetyczna COP dla chładera/pompy ciepła – 4,45

Kraków, dnia 24.10.2019 r.



Agnieszka Szymańska
Monika Gólska