





LEGENDA:

- Butla pilotowa N2
- Zawór sterowania strefą gaśniczą
- Zbiornik ze środkiem gaśniczym IG-100@300 bar iFlow z manometrem kontaktowym
- Wąż sterowania pneumatycznego
- Wąż wypływu środka gaśniczego
- Orurowanie instalacji gaśniczej
- Orurowanie instalacji gaśniczej pod podłogą
- Linia sterowania pneumatycznego
- Dysza 360° w przestrzeni głównej
- Dysza 360° pod podłogą
- Dysza akustyczna 360° w przestrzeni głównej
- Dysza akustyczna 360° pod podłogą
- EI120/EI60 — Przejście pożarowe EI120 lub EI 60

REWZJA	OPIS	DATA

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią wyłączną własność ACK CYFRONET AGH i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia.

INWESTOR
ACK CYFRONET AGH
UL. NAWOJKI 11, 30-950 KRAKÓW

INWESTYCJA
BUDYNEK TECHNICZNY
ACK CYFRONET AGH
UL. PODOLE 62, 30-394 KRAKÓW

BIURO PROJEKTOWE:
AFFS Spółka z o.o.
05-092 Łomianki, ul. Warszawska 31
Telefon: (+48 22) 22 76 64 970, e-mail: info@affs.pl.pl

FAZA/BRANŻA: Projekt wykonawczy - branża przeciwpożarowa

TYTUŁ RYS.
Rzut instalacji rurowych gaszenia gazem IG-100

SKALA	NR RYSUNKU	REWZJA	DATA
1: 75	CP/PW/PPOŻ/3-00	0	05.2019

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
OPRACOWAŁ:	Jarosław Czerniak		
PROJEKTOWAŁ:	Jarosław Czerniak		
SPRAWDZIŁ:	Piotr Borkowski		