

**Akademickie Centrum Komputerowe
CYFRONET AGH**

**SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

*postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych*

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**Przegląd oraz wymiana elementów eksploatacyjnych
UPS-ów zgodnie z wymaganiami DTR**

Kraków, wrzesień 2020 r.

I. Nazwa Zamawiającego.

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Akademickie Centrum Komputerowe
CYFRONET AGH
ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków
tel. 12 632-33-55; 12 633-34-26
cyfronet@cyfronet.pl
www.cyfronet.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia.

Przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), dalej zwanej „Pzp”.

III. Przedmiot zamówienia.

CPV: 50532400-7; 31682530-4

- 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca kompleksowy przegląd oraz wymianę elementów eksploatacyjnych posiadanych przez Zamawiającego UPS-ów Galaxy 7000 oraz przegląd UPS-ów Galaxy 300 zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Techniczno- Ruchowej.**

Usługa obejmuje również aktualizację posiadanego przez Zamawiającego systemu monitoringu zasilania.

UPS-y znajdują się w budynkach Zamawiającego przy ul. Nawojki 11, Nawojki 11A oraz Podole 62 w Krakowie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki gwarancji określa załącznik nr 1 do SIWZ.

1.1. Wymagania ogólne dla zamówienia

1. Dostarczone elementy eksploatacyjne podlegające wymianie muszą być fabrycznie nowe tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testów poprawnej pracy.
2. Dostarczone elementy muszą pochodzić z autoryzowanych kanałów dystrybucyjnych producenta zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.

1.2. Wymagania dotyczące gwarancji

Minimalny wymagany okres gwarancji na dostarczone elementy eksploatacyjne podlegające wymianie wynosi 12 miesięcy.

1.3. Wymagania dotyczące zatrudnienia:

1. Pracownicy wykonujący czynności będące przedmiotem niniejszego zamówienia , muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
2. Zamawiający jest uprawniony do czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności do:
 - a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny;
 - b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania tych wymogów,
 - c. przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania świadczenia.

3. Wykonawca, w trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, przedłoży:
 - a. **oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę** osób wykonujących czynności zawierające w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia,
 - b. **poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy / umów o pracę** osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników) w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. *o ochronie danych osobowych* oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
4. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności.
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
6. Wymagania, o których mowa powyżej dotyczą również podwykonawców, przy udziale których Wykonawca realizował będzie zamówienie.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

6. Informacje dotyczące podwykonawców

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zrealizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm tych podwykonawców (zgodnie z treścią formularza oferty). W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie.

Wykonawca może w trakcie trwania umowy dokonać zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy z tym zastrzeżeniem, iż jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy

Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany uprzednio wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców, jak za własne działania i zaniechania.

IV. Termin realizacji zamówienia.

Termin realizacji zamówienia: do 28 dni od daty podpisania umowy

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

1. niepodlegający wykluczeniu,
2. spełniający warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

2.1. Doświadczenie

Warunek Zamawiający oceni jako spełniony, jeżeli Wykonawca należycie wykonał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia o podobnym charakterze tj. polegające na świadczeniu usługi przeglądu i wymiany elementów eksploatacyjnych UPS-ów Galaxy 7000 wraz z aktualizacją oprogramowania systemowego, o wartości co najmniej 100 000 złotych brutto każde.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności **przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.**

Zobowiązanie, o którym mowa określać musi:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
- zakres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Przedmiotowe zobowiązanie musi być złożone wraz z ofertą.

Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizować będą przedmiot zamówienia w zakresie, którego wskazane zdolności dotyczą.

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

2. Podstawy wykluczenia

- 1) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp,
- 2) dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, tj:

w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912 i 1655) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655).

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Nie dotyczy to sytuacji, w której wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu (instytucja samooczyszczenia). Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody.

Informacje dotyczące Wykonawców składających ofertę wspólnie

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (w przypadku spółki cywilnej, wspólników tej spółki uznaje się za Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Przepisy dotyczące Wykonawców stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną.
3. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie

lub nienależyte wykonanie zamówienia.

4. Korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunki o których mowa w punkcie V. 1.2.1. niniejszej SIWZ (doświadczenie) Zamawiający uzna za spełnione jeżeli spełnia je każdy z Wykonawców samodzielnie lub co najmniej jeden z Wykonawców w całości.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, wymaganych w postępowaniu, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

Zamawiający na podstawie art. 24 aa Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, **Wykonawca składa wraz z ofertą:**

1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowić będą wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.

1.2. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt VI.1.1 SIWZ składa każdy w Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie potwierdzać ma brak podstaw do wykluczenia.

1.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt VI.1.1 SIWZ.

1.4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt VI.1.1 SIWZ.

2. Dodatkowe oświadczenia składane przez wszystkich Wykonawców.

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ). W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument dotyczyć musi każdego z Wykonawców.

3. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 6 ustawy Pzp):

3.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z

Wykonawców,

- 3.2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13,14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców,
- 3.3. **wykazu wykonanych usług**, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania oraz podmiotu na rzecz którego były lub są wykonywane **wraz z dowodami** potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie (załącznik nr 5 do SIWZ). Dowodami o których mowa są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie ich uzyskać – oświadczenie Wykonawcy.
- 3.4. W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp polega na zasobach innych podmiotów, składa w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty o których mowa w pkt VI. 3.1 i VI.3.2.

4. Dokumenty podmiotów zagranicznych

W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca zamiast dokumentów o których mowa:

- 4.1. w pkt. VI.3.1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- 4.2. w pkt. VI.3.2 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. Dokumenty o których mowa powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 4.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepisy dotyczące terminu wystawienia dokumentu stosuje się odpowiednio.
- 4.4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w punkcie VI.3.2 (Informacja z Krajowego Rejestru Karnego), składa dokument, o którym mowa w punkcie VI.4.2, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepisy dotyczące terminu wystawienia dokumentu stosuje się odpowiednio.
- 4.5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

5. Zamawiający nie zażąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt VI.3.1 i VI.3.2 SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.
6. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt. VI. 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
7. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
8. Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może wezwać Wykonawców do przedłożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

VII. Opis sposobu przygotowania ofert oraz informacje dotyczące składanych dokumentów i oświadczeń

1. **Na zawartość oferty składa się wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z załącznikiem nr 1 do formularza ofertowego stanowiącym opis oferowanego przedmiotu zamówienia**, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, który stanowić będzie treść oferty,
2. **Do oferty należy załączyć:**
 - 2.1. **oświadczenia wskazane w punkcie VI. 1 niniejszej SIWZ** sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ,
 - 2.2. **pełnomocnictwo** w przypadku podpisywania oferty, oświadczeń i dokumentów lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez pełnomocnika, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty lub dokumentów rejestracyjnych (ewidencyjnych) Wykonawcy, które Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. Pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem,
 - 2.3. **pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie** w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
 - 2.4. **zobowiązanie podmiotu trzeciego** w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Zobowiązanie musi być podpisane przez osobę(y) upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu oddającego zasoby do dyspozycji.

3. Wymagania dotyczące oferty

Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w formie elektronicznej.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pod rygorem odrzucenia oferty.

Oferta wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej lub osobę upoważnioną na podstawie pełnomocnictwa. Wymóg dotyczy również poświadczania kopii dokumentu za zgodność z oryginałem.

Podpisy składane na formularzu oferty, oświadczeniach i dokumentach muszą umożliwiać identyfikację osoby która je złożyła (np. podpis wraz z imienną pieczętką).

Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.

Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.

Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną cyfrowo i słownie przyjmuje się, że prawidłowo podana została cena wpisana cyfrowo.

Zamawiający zaleca, aby formularz ofertowy wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami był zestawiony w sposób uniemożliwiający samoistną dekompletację oraz aby każda zapisana strona była ponumerowana kolejnymi numerami.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

- wypełniając formularz ofertowy w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich Wykonawców,
- oferta musi być podpisana w sposób wiążący wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

4. Wymagania dotyczące oświadczeń i dokumentów składanych w postępowaniu.

W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zm.).

Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub

kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.

Pełnomocnictwa składane są w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W takim przypadku, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w SIWZ które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

Ilekcio w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania dokumentów lub oświadczeń, czy też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, dokumenty lub oświadczenia powinny być opatrzone podpisem osoby lub osób uprawnionych do reprezentacji, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej lub osobę upoważnioną na podstawie pełnomocnictwa. Wymóg dotyczy również poświadczania kopii dokumentu za zgodność z oryginałem.

W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż określono to w SIWZ, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ogłoszenia nie będzie opublikowany średni kurs walut NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

5. Zasady poprawy oczywistych omyłek rachunkowych:

W przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:

- jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi cen jednostkowych oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową.

W przypadku sumowania cen za poszczególne składowe danej części:

- jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za składowe danej części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny składowe danej części zamówienia.

6. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione. **Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.**

Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem "tajemnica przedsiębiorstwa".

Nie można zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie!

W przypadku, gdy informacje składane w drodze wyjaśnień lub uzupełniane dokumenty stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

7. **Ofertę należy złożyć w nieprzejrystym, zamkniętym opakowaniu oznakowanym następująco: „Przegląd oraz wymiana elementów eksploatacyjnych UPS-ów zgodnie z wymaganiami DTR Numer sprawy ACK- DA-ZP-28-16/20” z dopiskiem „Nie otwierać do dnia r. do godz.”.**

Na opakowaniu należy również zamieścić informację o nazwie i adresie Wykonawcy.

8. Zmiana lub wycofanie oferty.

Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert przed upływem terminu składania ofert.

Po upływie terminu składania ofert nie można wycofać oferty ani wprowadzić zmian.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, z dopiskiem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (z zastrzeżeniem zapisów art. 93 ust 4 ustawy Pzp).

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. W przedmiotowym postępowaniu przekazywanie między Zamawiającym, a Wykonawcami oświadczeń, zawiadomień, wniosków, lub innych informacji odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy pomocy środków komunikacji elektronicznej z zastrzeżeniem podpunktu 2.
2. Oferta, oświadczenia, o których mowa w art. 25a ustawy Pzp, oraz pełnomocnictwa muszą być złożone pod rygorem nieważności w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051 i 1495), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
3. W przypadku przekazywania oświadczeń, zawiadomień, wniosków, lub innych informacji przy pomocy środków komunikacji elektronicznej każda ze Stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem wyznaczonego terminu.
5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniemywa, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres e-mail podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
6. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Monika Gólska cyfronet@cyfronet.pl
7. Pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy kierować na adres: Monika Gólska Akademickie Centrum Komputerowe „CYFRONET” AGH ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków, skrytka pocztowa 386, cyfronet@cyfronet.pl
8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli

m. Gólska

wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w rozdz. VIII. 8 niniejszej SIWZ.
10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
11. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

IX. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.

X. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. **Oferty należy składać do dnia 16.09.2020 r. do godz. 11.00 w:**

ACK CYFRONET AGH

ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków, Portiernia.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Oferta złożona po terminie wskazanym w niniejszej SIWZ zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

2. **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.09.2020 r. o godz. 12.00 w:**

ACK CYFRONET AGH

ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków, Portiernia.

3. Otwarcie ofert jest jawne.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.cyfronet.pl informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Cenę oferty stanowić będzie łączna cena ryczałtowa brutto za wykonanie całości zamówienia, wyrażona w złotych polskich i wpisana na formularzu oferty, z zastrzeżeniem pkt 4.
2. Podana cena musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie powstaną w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia, o którym mowa w SIWZ, załączniku nr 1 do

SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia oraz projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ

3. Kwotę podatku VAT należy obliczyć zgodnie z zasadami Ustawy o podatku od towaru i usług z 11.03.2004r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.), **przy uwzględnieniu stawki podatku VAT w wysokości 23 %.**
4. Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
[Dotyczy wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów bądź importu usług w przypadku Wykonawców spoza terytorium RP oraz w przypadku towarów wskazanych w Załączniku nr 11 do ustawy o podatku VAT, do których stosuje się tzw. mechanizm odwróconego podatku VAT w przypadku Wykonawców krajowych]
6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
7. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
8. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN).

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Przyjęte kryteria oceny ofert

Kryterium	Waga [%]	Maksymalna liczba punktów	Sposób oceny wg wzoru
Łączna cena ofertowa brutto (C)	60%	60	$C = \frac{\text{Cena najtańszej oferty}}{\text{Cena badanej oferty}} \times 60\text{pkt}$
Czas naprawy w okresie gwarancji (CN)	15%	15	Czas naprawy do 7 dni – 15pkt Czas naprawy do 10 dni – 10pkt Czas naprawy do 14 dni – 5pkt
Okres gwarancji (G)	25%	25	$G = \frac{\text{G badanej oferty}}{\text{G najwyższa punktowana}} \times 25\text{pkt}$ Maksymalny punktowany okres gwarancji to 24 miesiące, dłuższy okres gwarancji punktowany będzie tak jak gwarancja udzielona na 24 miesiące! Brak wskazania w Formularzu oferty oferowanego okresu gwarancji spowoduje uznanie przez Zamawiającego, iż Wykonawca zaoferował 12-miesięczny okres gwarancji
RAZEM	100%	100	

C – punkty uzyskane w kryterium „łączna cena ofertowa brutto”

CN – punkty uzyskane w kryterium „Czas naprawy w okresie gwarancji”

G – punkty uzyskane w kryterium „Okres gwarancji”

Ocena punktowa w poszczególnych kryteriach dokonana zostanie w oparciu o informacje zamieszczone w Formularzu ofertowym!

2. Dla każdej oferty zostaną zsumowane punkty przyznane w każdym kryterium. Oferta z najwyższą sumą punktów zostanie uznana jako najkorzystniejsza. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy spełniającemu warunki udziału w postępowaniu, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp).
4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy (wyznaczonym zgodnie z art. 94 ustawy Pzp).
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.

Projekt umowy, która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

XVIII. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH, ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków, REGON: 00000157700022, adres e-mail: cyfronet@cyfronet.pl, nr telefonu: 12 632 33 55 (dalej: „Administrator”, „ACK Cyfronet AGH”).

M. Górecki

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować pisząc na adres e-mail: daneosobowe@cyfronet.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres i w zakresie wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz przez okres przechowywania zgodny z przepisami wewnętrznymi ACK Cyfronet AGH.
6. Posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest przez Administratora z naruszeniem przepisów RODO.
7. Nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
8. Informujemy, iż w związku z przekazanymi danymi osobowymi nie będzie dochodziło do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka), w tym do profilowania.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym za wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązek przekazania danych przez Administratora wynikać będzie z przepisów prawa.
10. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

XIX. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz Kodeksu cywilnego.

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofert

Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp

Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 – wzór wykazu usług

Załącznik nr 6 – projekt umowy

Kraków, dnia 04. 09. 2020

Zatwierdzam:

DYREKTOR
Akademickiego Centrum Komputerowego
CYFRONET AGH

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiatr

str. 15

m. Górecki

Załącznik nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca kompleksowy przegląd oraz wymianę elementów eksploatacyjnych posiadanych przez Zamawiającego UPS-ów Galaxy 7000 oraz przegląd UPS-ów Galaxy 300 zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Techniczno-Ruchowej.

Wykaz posiadanych przez Zamawiającego UPS-ów Galaxy 7000 podlegających przeglądowi oraz wymianie elementów eksploatacyjnych:

Urządzenia w budynku Zamawiającego przy ul. Nawojki 11A w Krakowie

- 1. UPS Galaxy 7000 (500kVA) oznaczony jako UPS A1.1 (SN: 2Q7Q08005001) wraz z zestawem baterii 4 X 45 SWL2500T posiadający oprogramowanie sprzętowe Rev. AY**
UPS wyposażony jest w:
 - zestaw kondensatorów DC G7 500kVA (nr ref: 34020435SE) – 3 banki po 18 kondensatorów o pojemności 3900µF
 - zestaw wentylatorów sztuk 12 (nr ref: 34020837SE) – wentylator DC 24VDC
 - zestaw wentylatorów sztuk 18 (nr ref: 0J-490-0107SE) – wentylator AC Axial 150x172mm
- 2. UPS Galaxy 7000 (500kVA) oznaczony jako UPS A1.3 (SN: 2Q7Q51012001) wraz z zestawem baterii 4 X 45 SWL2500T posiadający oprogramowanie sprzętowe Rev. AY**
UPS wyposażony jest w:
 - zestaw kondensatorów DC G7 500kVA (nr ref: 34020435SE) -3 banki po 18 kondensatorów o pojemności 3900µF
 - zestaw wentylatorów sztuk 12 (nr ref: 34020837SE) - wentylator DC 24VDC
 - zestaw wentylatorów sztuk 18 (nr ref: 0J-490-0107SE) - wentylator AC Axial 150x172mm
 - zestaw kondensatorów AC wejściowych (nr ref: 34600700SE) – 9 kondensatorów o pojemności 200µF
 - płytę zasilacza DIGIT (nr ref: 0J-0P3087EX)
 - płytę zasilacza INOUT (nr ref: 0J-0P3466BA)
- 3. UPS Galaxy 7000 (500kVA) oznaczony jako UPS B1.1 (SN: 2Q7Q51013001) wraz z zestawem baterii 4 X 45 SWL2500T posiadający oprogramowanie sprzętowe Rev. AY**
UPS wyposażony jest w:
 - zestaw kondensatorów DC G7 500kVA (nr ref: 34020435SE) - 3 banki po 18 kondensatorów o pojemności 3900µF
 - zestaw wentylatorów sztuk 12 (nr ref: 34020837SE) - wentylator DC 24VDC
 - zestaw wentylatorów sztuk 18 (nr ref: 0J-490-0107SE) - wentylator AC Axial 150x172mm
- 4. UPS Galaxy 7000 (500kVA) oznaczony jako UPS B1.3 (SN: 2Q7Q47004001) wraz z zestawem baterii 4 X 45 SWL2500T posiadający oprogramowanie sprzętowe Rev. AY**
UPS wyposażony jest w:
 - zestaw kondensatorów DC G7 500kVA (nr ref: 34020435SE) - 3 banki po 18 kondensatorów o pojemności 3900µF
 - zestaw wentylatorów sztuk 12 (nr ref: 34020837SE) - wentylator DC 24VDC
 - zestaw wentylatorów sztuk 18 (nr ref: 0J-490-0107SE) - wentylator AC Axial 150x172mm

m. Góral

5. **UPS Galaxy 7000 (500kVA) oznaczony jako UPS RK (SN: 2Q7Q51008001) wraz z zestawem baterii 4 X 45 SWL2500T posiadający oprogramowanie sprzętowe Rev. AY** UPS wyposażony jest w:
- zestaw kondensatorów DC G7 500kVA (nr ref: 34020435SE) - 3 banki po 18 kondensatorów o pojemności 3900 μ F
 - zestaw wentylatorów sztuk 12 (nr ref: 34020837SE) - wentylator DC 24VDC
 - zestaw wentylatorów sztuk 18 (nr ref: 0J-490-0107SE) - wentylator AC Axial 150x172mm

Urządzenia w budynku Zmawiającego przy ul. Nawojki 11 w Krakowie

6. **UPS Galaxy 7000 (400kVA) oznaczony jako UPS A1 (SN: 2Q4K51006001) wraz z zestawem baterii 3 x 48 SWL1800 posiadający oprogramowanie sprzętowe Rev. AY** UPS wyposażony jest w:
- zestaw kondensatorów DC G7 400kVA (nr ref: 34020434SE) - 3 banki po 16 kondensatorów o pojemności 3900 μ F
 - zestaw kondensatorów wejściowych AC G7 400kVA (nr ref: 34020438SE) - 6 kondensatorów o pojemności 200 μ F
 - zestaw kondensatorów wyjściowych AC G7 400kVA (nr ref: 34020439SE) - 6 kondensatorów o pojemności 500 μ F
 - wentylatory (23szt) (nr ref: 0J-490-0107S) - wentylator AC Axial 150x172mm
 - płytę zasilacza ALIN (nr ref. 0J-0P2612FC)
 - płytę zasilacza ALBT (nr ref. 0J-0P3167CC)
7. **UPS Galaxy 7000 (400kVA) oznaczony jako UPS B1 (SN: 2B4K47001) wraz z zestawem baterii 3 x 48 SWL1800 posiadający oprogramowanie sprzętowe Rev. AY.** UPS wyposażony jest w:
- zestaw kondensatorów DC G7 400kVA (nr ref: 34020434SE) – 3 banki po 16 kondensatorów o pojemności 3900 μ F
 - zestaw kondensatorów AC wejściowych G7 400kVA (nr ref: 34020438SE) – 6 kondensatorów o pojemności 200 μ F
 - zestaw kondensatorów AC wyjściowych G7 400kVA (nr ref: 34020439SE) – 6 kondensatorów o pojemności 500 μ F
 - wentylatory (23szt) (nr ref: 0J-490-0107SE) - wentylator AC Axial 150x172mm
 - płyta zasilacza ALIN (nr ref. 0J-0P2612FC)
 - płyta zasilacza ALBT (nr ref. 0J-0P3167CC)

Wyżej wymienione, dla każdego z UPS-ów, komponenty należy zgodnie z wymaganiami DTR wymienić, zastępując nowymi, w pełni kompatybilnymi, zapewniającymi bezawaryjną i bezprzerwową pracę urządzenia.

Po dokonaniu wymiany należy w posiadanym przez Zamawiającego systemie monitoringu jakości zasilania „Power Monitoring Expert” (wersja 7.2.2) sprawdzić poprawność komunikacji z poszczególnymi urządzeniami UPS oraz usunąć ewentualne problemy komunikacyjne.

W ramach przeglądu wskazanych powyżej UPS-ów Wykonawca zobowiązany jest do:

- 1) odkurzenia wnętrza zasilaczy, transformatorów separacyjnych i filtrów
- 2) sprawdzenia stanu zabezpieczeń wewnętrznych zasilacza
- 3) kontroli ciągłości i jakości połączeń przewodów ochronnych i głównych torów prądowych oraz ich izolacji
- 4) kontroli izolacji głównych modułów energoelektronicznych
- 5) sprawdzenia stanu osłon i napisów ostrzegawczych i informacyjnych

- 6) kontroli parametrów ruchowych zasilacza (wartości napięć i prądów: wejściowych, wyjściowych oraz baterii)
- 7) ustawienia zegarów związanych z monitorowaniem żywotności wymienionych podzespołów
- 8) aktualizacji oprogramowania sprzętowego do wersji Rev. BB lub nowszej

Wykaz posiadanych przez Zamawiającego UPS-ów Galaxy 7000 podlegających przeglądowi:

Urządzenia w budynku Zamawiającego przy ul. Podole 62 w Krakowie

1. UPS Galaxy 7000 (500kVA) oznaczony jako UPS A1.1 (SN: 2Q7R28001001) wraz z zestawem baterii 4 X 45 SWL2500T posiadający oprogramowanie sprzętowe Rev. AW
2. UPS Galaxy 7000 (500kVA) oznaczony jako UPS A1.3 (SN: 2Q7R20004001) wraz z zestawem baterii 4 X 45 SWL2500T posiadający oprogramowanie sprzętowe Rev. AW
3. UPS Galaxy 7000 (500kVA) oznaczony jako UPS A2.1 (SN: 2Q7R26023001) wraz z zestawem baterii 4 X 45 SWL2500T posiadający oprogramowanie sprzętowe Rev. AW
4. UPS Galaxy 7000 (500kVA) oznaczony jako UPS A2.3 (SN: 2Q7R22016001) wraz z zestawem baterii 4 X 45 SWL2500T posiadający oprogramowanie sprzętowe Rev. AW
5. UPS Galaxy 7000 (500kVA) oznaczony jako UPS B1.1 (SN: 2Q7Q45015001) wraz z zestawem baterii 4 X 45 SWL2500T posiadający oprogramowanie sprzętowe Rev. AW
6. UPS Galaxy 7000 (500kVA) oznaczony jako UPS B1.3 (SN: 2Q7R18015001) wraz z zestawem baterii 4 X 45 SWL2500T posiadający oprogramowanie sprzętowe Rev. AW
7. UPS Galaxy 7000 (500kVA) oznaczony jako UPS B2.1 (SN: 2Q7R28002001) wraz z zestawem baterii 4 X 45 SWL2500T posiadający oprogramowanie sprzętowe Rev. AW
8. UPS Galaxy 7000 (500kVA) oznaczony jako UPS B2.3 (SN: 2Q7R26022001) wraz z zestawem baterii 4 X 45 SWL2500T posiadający oprogramowanie sprzętowe Rev. AW

W ramach przeglądu wskazanych powyżej UPS-ów Wykonawca zobowiązany jest do:

- 1) odkurzenia wnętrza zasilaczy, transformatorów separacyjnych i filtrów
- 2) sprawdzenia stanu zabezpieczeń wewnętrznych zasilacza
- 3) kontroli ciągłości i jakości połączeń przewodów ochronnych i głównych torów prądowych oraz ich izolacji
- 4) kontroli izolacji głównych modułów energoelektronicznych
- 5) sprawdzenia stanu osłon i napisów ostrzegawczych i informacyjnych
- 6) kontroli parametrów ruchowych zasilacza (wartości napięć i prądów: wejściowych, wyjściowych oraz baterii)
- 7) aktualizacji oprogramowania sprzętowego do wersji Rev. BB lub nowszej
- 8) sprawdzenia poprawności komunikacji poszczególnych UPS-ów oraz ewentualnego usunięcia problemów komunikacyjnych w posiadanym przez Zamawiającego systemie monitoringu jakości zasilania „Power Monitoring Expert” (wersja 7.2.2)

Wykaz posiadanych przez Zamawiającego UPS-ów Galaxy 300 podlegających przeglądowi:

Urządzenia w budynku Zamawiającego przy ul. Podole 62 w Krakowie

- 1. UPS Galaxy 300 (30kVA) oznaczony jako UPS BUD1 (SN: UJ14491000018)**
- 2. UPS Galaxy 300 (30kVA) oznaczony jako UPS BUD2 (SN: UJ14491000019)**

W ramach przeglądu wskazanych powyżej UPS-ów Wykonawca zobowiązany jest do:

- 1) odkurzenia wnętrza zasilaczy, transformatorów separacyjnych i filtrów
- 2) sprawdzenia stanu zabezpieczeń wewnętrznych zasilacza
- 3) kontroli ciągłości i jakości połączeń przewodów ochronnych i głównych torów prądowych oraz ich izolacji
- 4) kontroli izolacji głównych modułów energoelektronicznych
- 5) sprawdzenia stanu osłon i napisów ostrzegawczych i informacyjnych
- 6) kontroli parametrów ruchowych zasilacza (wartości napięć i prądów: wejściowych, wyjściowych oraz baterii)

Prace związane z systemem monitoringu zasilania

Wykonawca zobowiązany jest do zmiany/aktualizacji wizualizacji grafik wraz ze zmianą architektury pomiarowej w systemie monitoringu zasilania Zamawiającego - Power Monitoring Expert.

Zmiana polegać ma na odzwierciedleniu rzeczywistego układu szynoprzewodów w budynku ACK Cyfronet AGH przy ulicy Podole 62.

Dodatkowo należy wykonać sprawdzenie logów monitoringu PME 7.2.2 zawierających usterki związane z działaniem oprogramowania, wykonać pełną diagnostykę systemu oraz usunąć występujące problemy komunikacyjne.

Warunki gwarancji

- 1) Wykonawca udziela gwarancji na wymienione elementy eksploatacyjne na okres minimum 12 miesięcy.
- 2) Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.
- 3) Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług serwisu gwarancyjnego dla przedmiotu umowy na każde zgłoszenie serwisowe Zamawiającego.
- 4) Formalne potwierdzenie Zgłoszenia Serwisowego stanowi przesłane przez Zamawiającego do Wykonawcy na adres email wskazany w umowie lub zgłoszenie utworzone w systemie obsługi zgłoszeń Wykonawcy.
- 5) W okresie gwarancji zgłoszenia o awariach, wadach, usterkach przedmiotu umowy przyjmowane będą przez Wykonawcę lub producenta od godziny 9:00 do 17:00, w dni robocze.
- 6) Termin naprawy biegnie od momentu wysłania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5.
- 7) Wymagany czas usunięcia wady, awarii lub usterki wynosi maksymalnie 14 dni.
- 8) Wykonawca jest zobowiązany do odbioru i utylizacji uszkodzonych elementów podlegających wymianie, chyba że Zamawiający zdecyduje inaczej informując o tym Wykonawcę.
- 9) Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług serwisu gwarancyjnego z należytą starannością z uwzględnieniem ogólnie przyjętych i stosowanych standardów i procedur przy tego rodzaju usługach, a także zaleceń i/lub procedur określonych przez producentów przedmiotu zamówienia.

**Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY**

**Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Akademickie Centrum Komputerowe
CYFRONET AGH
ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków**

OFERTA

Nazwa i siedziba Wykonawcy:

.....
adres

.....
NIP

.....
adres e-mailowy

.....
telefon

.....
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym

Oferujemy realizację zamówienia tj. wykonanie przeglądu oraz wymianę elementów eksploatacyjnych UPS-ów, zgodnie z zakresem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

za łączną ryczałtową cenę: zł (brutto VAT 23%),

(słownie) zł (brutto VAT 23%),

Oferowany okres gwarancji:

Czas naprawy w okresie gwarancji:

Termin realizacji usługi: do 28 dni od daty podpisania umowy

Oświadczenia:

- 1) zamówienie zostanie zrealizowane w terminie określonym powyżej, zgodnie z wymaganiami SIWZ;
- 2) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
- 3) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;
- 4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert;

- 5) akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia nastąpi (na zasadach opisanych we wzorze umowy) w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury;
- 6) w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
- 7) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Zakres prac powierzonych podwykonawcom:

Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia (należy podać również dane proponowanych podwykonawców)

1. wykonanie.....

Nazwa Podwykonawcy

2. wykonanie.....

Nazwa Podwykonawcy

Oświadczamy, że zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2001 r. o swobodzie działalności gospodarczej należymy do małych i średnich przedsiębiorców: **TAK/NIE**

.....
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego**Wykaz oferowanych elementów eksploatacyjnych
UPS GALAXY 7000**

	Producent oferowanego elementu	typ/model	nr referencyjny producenta
zestaw kondensatorów DC G7 500kVA – 3 banki po 18 kondensatorów o pojemności 3900μF			
zestaw wentylatorów sztuk 12 wentylator DC 24VDC			
zestaw wentylatorów sztuk 18 wentylator AC Axial 150x172mm			
zestaw kondensatorów AC wejściowych – 9 kondensatorów o pojemności 200μF			
Zestaw kondensatorów DC G7 400kVA - 3 banki po 16 kondensatorów o pojemności 3900μF			
Zestaw kondensatorów wejściowych AC G7 400kVA - 6 kondensatorów o pojemności 200μF			
Zestaw kondensatorów wyjściowych AC G7 400kVA - 6 kondensatorów o pojemności 500μF			
płyta zasilacza DIGIT			
płyta zasilacza INOUT			
Płyta zasilacza ALIN			
Płyta zasilacza ALBT			

.....
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Wykonawca

.....
.....

OŚWIADCZENIE

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „*Przegląd oraz wymianę elementów eksploatacyjnych UPS-ów zgodnie z wymaganiami DTR*” oświadczam co następuje:

Oświadczenie Wykonawcy

Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, określone w punkcie V.1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego V.1. SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

.....
.....

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:
..... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

Oświadczenie dotyczące Podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się Wykonawca.

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych Podwykonawcą/ami:
....., (podać pełną nazwę/firmę, adres a także w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

.....
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Akademickie Centrum Komputerowe
CYFRONET AGH
ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków

Wykonawca

.....
.....
.....

OŚWIADCZENIE

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego na „*Przegląd oraz wymianę elementów eksploatacyjnych UPS-ów zgodnie z wymaganiami DTR*” oświadczam, iż:

1. należę/należymy do tej samej grupy kapitałowej*
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zmianami) z Wykonawcami którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu:

1. -----
2. -----
3. -----
4. -----
5. -----

2. nie należę/nie należymy do grupy kapitałowej*
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zmianami) z Wykonawcami którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu:

.....
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

m. Górk

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Akademickie Centrum Komputerowe
CYFRONET AGH
ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków

„Przegląd oraz wymiana elementów eksploatacyjnych UPS-ów zgodnie z wymaganiami DTR”

Wykonawca

.....
.....
.....

WYKAZ WYKONANYCH /WYKONYWANYCH USŁUG

Lp.	Przedmiot zamówienia	Podmiot na rzecz którego usługa była lub jest świadczona	Wartość brutto zamówienie	Czas realizacji zamówienia (data początkowa i końcowa)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Uwaga: do wykazu należy dołączyć dowody, wskazujące czy usługi zostały wykonane należycie.

.....
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 6 do SIWZ

UMOWA NR ACK-DA-ZP-28-16/20

zawarta w dniu r. w Krakowie, pomiędzy:

Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie

ACK CYFRONET AGH

ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków

który reprezentuje:

1. Dyrektor – Prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiatr
2. Zastępca Dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych – mgr Angelika Zaleska-Walterbach przy kontrasygnacie finansowej Kwestor AGH – mgr Marii Ślizień
zwanym dalej Zamawiającym, a

firmą

.....

reprezentowaną przez

.....

zwaną dalej Wykonawcą

wyłonioną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ACK-DA-ZP-28-16/20, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tej ustawy.

§ 1

1. Wykonawca zobowiązuje się w ramach umowy do wykonania na rzecz Zamawiającego kompleksowego przeglądu oraz wymiany elementów eksploatacyjnych posiadanych przez Zamawiającego UPS-ów Galaxy 7000 oraz przeglądu UPS-ów Galaxy 300 zgodnie w dokumentacją DTR, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ oraz ofertą Wykonawcy stanowiącą integralną część umowy. Szczegółowy opis zamówienia określa załącznik nr 1 do umowy.
2. Miejscem realizacji zamówienia są obiekty Zamawiającego przy ul. Nawojki 11 i 11A oraz przy ul. Podole 62 w Krakowie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.
3. Dostarczone elementy eksploatacyjne podlegające wymianie muszą być fabrycznie nowe tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testów poprawnej pracy.
4. Dostarczone elementy muszą pochodzić z autoryzowanych kanałów dystrybucyjnych producenta zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.

§ 2

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia jej podpisania do dnia upływu okresu rękojmi i gwarancji, o której mowa w § 9.
2. Termin wykonania zamówienia wynosi do 28 dni od daty podpisania umowy.
3. Zamawiający wymaga prowadzenia prac serwisowych o których mowa w §1 ust. 1 umowy maksymalnie przy dwóch UPS'ach jednocześnie.
4. Wykonanie przedmiotu umowy potwierdzone zostanie protokołem odbioru, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron.

§ 3

1. Niezwłocznie po wykonaniu zamówienia Zamawiający w obecności Wykonawcy dokona odbioru potwierdzając zgodność wykonania zamówienia z umową, wymaganiami SIWZ oraz ofertą Wykonawcy.
2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że przedmiot zamówienia jest zgodny z umową, wymaganiami SIWZ i ofertą Wykonawcy oraz funkcjonuje prawidłowo, Strony podpiszą protokół odbioru, stanowiący podstawę do rozliczenia z Wykonawcą.
3. Podpisanie protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 2, nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji w przypadku wykrycia wad sprzętu w terminie późniejszym.

§ 4

1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru.
2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu sporządzony zostanie i podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron protokół rozbieżności wskazujący na:
 - nieprawidłowości w funkcjonowaniu lub niezgodności z umową, SIWZ i ofertą,
 - termin i sposób usunięcia nieprawidłowości lub niezgodności (nie dłuższy niż 5 dni).Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia wszystkich uwag i zastrzeżeń Zamawiającego, wówczas procedura odbioru zostanie przeprowadzona ponownie.
3. Jeżeli Wykonawca odmówi usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości lub niezgodności Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i żądać zapłaty kary umownej określonej w § 8 ust. 2 lit. c umowy.
4. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma ustalonego w protokole rozbieżności terminu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości lub niezgodności Zamawiający ma prawo:
 - a. wyznaczyć nowy termin z jednoczesnym naliczeniem kar umownych o których mowa w § 8 ust. 2 lit. b,
 - b. odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i żądać zapłaty kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 2 lit. c umowy.

§ 5

1. Do czasu podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy ryzyko związane z uszkodzeniem lub utratą elementów eksploatacyjnych podlegających wymianie w ramach umowy ponosi Wykonawca.
2. Z chwilą podpisania protokołu odbioru na Zamawiającego przechodzi prawo własności dostarczonego sprzętu.

§ 6

1. Łączna cena za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: złotych brutto w tym VAT 23 %, słownie:
2. Cena obejmuje całkowitą należność, jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za wykonanie przedmiotu umowy. Cena ta obejmuje w szczególności: koszty i opłaty związane z wykonaniem przeglądu, dostawą i instalacją elementów eksploatacyjnych podlegających wymianie, opłaty za transport i ubezpieczenie, załadunek, wyładunek.

§ 7

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie w oparciu o fakturę, wystawianą przez Wykonawcę.
2. Zapłata wynagrodzenia, nastąpi w terminie do 30 dni od daty doręczenia lub przesłania przez Platformę Elektronicznego Fakturowania (PEF) przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury, przelewem, z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Terminem otrzymania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest data dostępności faktury na Platformie Elektronicznego Fakturowania dla Zamawiającego.

3. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Termin uważa się za zachowany, jeśli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.
4. Zapłata wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej Wykonawcy wskazany na fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek ten musi być zamieszczony, na dzień dokonywania płatności, w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. W innym przypadku Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o wskazanie właściwego rachunku ujętego w ww. wykazie, a termin płatności będzie liczony od daty wskazania właściwego rachunku.
5. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe.
6. Zamawiający, Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. 2019.118 j.t.) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.

§ 8

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a. za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,1% łącznej ceny brutto określonej w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,
 - b. za niedotrzymanie terminu usunięcia wad, awarii i usterek zgłoszonych przez Zamawiającego, również w okresie gwarancji, w wysokości 0,1% łącznej ceny brutto określonej w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,
 - c. z tytułu odstąpienia którejkolwiek ze Stron od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w wysokości 15% łącznej ceny brutto określonej w § 6 ust. 1.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn występujących po stronie Zamawiającego w wysokości 15% łącznej ceny brutto określonej w § 6 ust. 1, z zastrzeżeniem § 11 niniejszej umowy.
4. Kary umowne podlegają kumulacji.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego z należności za fakturę VAT, kwot wynikających z kar umownych, o których mowa w ust. 1, na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego. Strony uznają, że należność z tytułu naliczonych kar umownych staje się wymagalna z datą wystawienia noty księgowej.
6. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego od Wykonawcy na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, w przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przekroczy wysokość kar umownych.

§ 9

1. Dla zapewnienia prawidłowej realizacji umowy Wykonawca wyznacza swojego przedstawiciela, który będzie odpowiedzialny za koordynację realizacji umowy:
 –
 tel..... e-mail:.....
2. Przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za koordynację realizacji umowy oraz upoważnionym do podpisania protokołu odbioru jest Kierownik Działu Technicznego Nawojki Pan Damian Trela tel. 12 632 33 55 w. 410, adres e-mail d.trela@cyfronet.pl
3. Zmiana osób i danych wskazanych w ust. 1 i 2 nie wymaga zmiany umowy, a jedynie niezwłocznego zawiadomienia drugiej Strony.

§ 10

1. Wykonawca udziela gwarancji na wymienione elementy eksploatacyjne na okres miesięcy.
2. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług serwisu gwarancyjnego dla przedmiotu umowy na każde zgłoszenie serwisowe Zamawiającego.
4. Formalne potwierdzenie Zgłoszenia Serwisowego stanowi zgłoszenie przesłane przez Zamawiającego do Wykonawcy na adres email wskazany w umowie lub zgłoszenie utworzone w systemie obsługi zgłoszeń Wykonawcy.
5. W okresie gwarancji zgłoszenia o awariach, wadach, usterkach przedmiotu umowy przyjmowane będą przez Wykonawcę lub producenta od godziny 9:00 do 17:00, w dni robocze.
6. Termin naprawy biegnie od momentu wysłania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5.
7. Wymagany czas usunięcia wady, awarii lub usterki wynosi do dni.
8. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru i utylizacji uszkodzonych elementów podlegających wymianie, chyba że Zamawiający zdecyduje inaczej informując o tym Wykonawcę.
9. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług serwisu gwarancyjnego z należytą starannością z uwzględnieniem ogólnie przyjętych i stosowanych standardów i procedur przy tego rodzaju usługach, a także zaleceń i/lub procedur określonych przez producentów przedmiotu zamówienia.
10. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy (towarów), niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, zgodnie z art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie.

W tym wypadku postanowienia o karze umownej nie mają zastosowania.

§ 12

1. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących czynności objęte niniejszą umową tj. wykonujący czynności serwisowe.
2. Wykonawca, w trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, przedłoży:
 - a. **oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę** osób wykonujących czynności zawierające w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia,
 - b. **poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy / umów o pracę** osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników) w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. *o ochronie danych osobowych* oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylecia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

3. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności ze wszelkimi tego konsekwencjami.
4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
5. Wymagania, o których mowa powyżej dotyczą również podwykonawców, przy udziale których Wykonawca realizował będzie zamówienie.

§ 13

1. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w należytym porządku pomieszczeń, z których będzie korzystał w związku z realizacją niniejszej umowy, a po zakończeniu prac do ich uporządkowania i przekazania Zamawiającemu w stanie niepogorszonym.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w pomieszczeniach i mieniu Zamawiającego w związku z wykonywaniem przez niego prac będących przedmiotem niniejszej umowy a także będące skutkiem nienależytego wykonania prac i zobowiązuje się do ich naprawienia.
3. Wszelkie prace związane z dostawą i instalacją sprzętu, wykonywane na terenie obiektów Zamawiającego muszą być prowadzone zgodnie z wymogami bezpieczeństwa sanitarnego obowiązującymi u Zamawiającego (w szczególności obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz używania rękawiczek ochronnych).

§ 14

1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania tajemnicy wszelkich informacji dotyczących działalności prowadzonej przez Zamawiającego, nieujawnionych do wiadomości publicznej, których ujawnienie mogłoby narazić Zamawiającego na szkodę, w szczególności dotyczących: organizacji, technologii, działalności, dane dotyczące kontrahentów, pracowników, biznesowe, techniczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, oraz inne informacje posiadające wartość gospodarczą. Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy sytuacji, gdy ujawnienie informacji następuje w trybie wynikającym z obowiązujących przepisów na żądanie upoważnionego do tego organu.
2. Obowiązek zachowania tajemnicy obejmuje w szczególności informacje dotyczące sposobu używanych zabezpieczeń przez Zamawiającego oraz ich rozwiązań technicznych. Wykonawca nie użyje tych informacji do innych celów niż związanych z realizacją niniejszej umowy i nie ujawni ich osobom trzecim, za wyjątkiem pracowników Wykonawcy w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy. Obowiązek zachowania tajemnicy obowiązuje także pracowników Wykonawcy.
3. Obowiązek zachowania tajemnicy obowiązuje również po rozwiązaniu umowy.

§ 15

Niedopuszczalne jest dokonywanie zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

§ 16

Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

Jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

§ 18

Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 19

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron umowy.

Wykonawca:

Zamawiający:

Wykaz posiadanych przez Zamawiającego UPS-ów Galaxy 7000 podlegających przeglądowi oraz wymianie elementów eksploatacyjnych:

Urządzenia w budynku Zamawiającego przy ul. Nawojki 11A w Krakowie

1. UPS Galaxy 7000 (500kVA) oznaczony jako UPS A1.1 (SN: 2Q7Q08005001) wraz z zestawem baterii 4 X 45 SWL2500T posiadający oprogramowanie sprzętowe Rev. AY
Elementy eksploatacyjne podlegające wymianie:
 - zestaw kondensatorów DC G7 500kVA
 - zestaw wentylatorów sztuk 12 DC 24VDC
 - zestaw wentylatorów sztuk 18 AC (150x172mm)
2. UPS Galaxy 7000 (500kVA) oznaczony jako UPS A1.3 (SN: 2Q7Q51012001) wraz z zestawem baterii 4 X 45 SWL2500T posiadający oprogramowanie sprzętowe Rev. AY
Elementy eksploatacyjne podlegające wymianie:
 - zestaw kondensatorów DC G7 500kVA
 - zestaw wentylatorów sztuk 12 DC 24VDC
 - zestaw wentylatorów sztuk AC (150x172mm)
 - zestaw kondensatorów AC wejściowych
 - płytę zasilacza DIGIT
 - płytę zasilacza INOUT
3. UPS Galaxy 7000 (500kVA) oznaczony jako UPS B1.1 (SN: 2Q7Q51013001) wraz z zestawem baterii 4 X 45 SWL2500T posiadający oprogramowanie sprzętowe Rev. AY
Elementy eksploatacyjne podlegające wymianie:
 - zestaw kondensatorów DC G7 500kVA
 - zestaw wentylatorów sztuk 12 DC 24VDC
 - zestaw wentylatorów sztuk 18 (150x172mm)
4. UPS Galaxy 7000 (500kVA) oznaczony jako UPS B1.3 (SN: 2Q7Q47004001) wraz z zestawem baterii 4 X 45 SWL2500T posiadający oprogramowanie sprzętowe Rev. AY
Elementy eksploatacyjne podlegające wymianie:
 - zestaw kondensatorów DC G7 500kVA
 - zestaw wentylatorów sztuk 12 DC 24VDC
 - zestaw wentylatorów sztuk 18 AC (150x172mm)
5. UPS Galaxy 7000 (500kVA) oznaczony jako UPS B1.3 (SN: 2Q7Q51008001) wraz z zestawem baterii 4 X 45 SWL2500T posiadający oprogramowanie sprzętowe Rev. AY
Elementy eksploatacyjne podlegające wymianie:
 - zestaw kondensatorów DC G7 500kVA
 - zestaw wentylatorów sztuk 12 DC 24VDC
 - zestaw wentylatorów sztuk 18 AC (150x172mm)

Urządzenia w budynku Zamawiającego przy ul. Nawojki 11 w Krakowie

6. UPS Galaxy 7000 (400kVA) oznaczony jako UPS A1 (SN: 2Q4K51006001) wraz z zestawem baterii 3 x 48 SWL1800 posiadający oprogramowanie sprzętowe Rev. AY
Elementy eksploatacyjne podlegające wymianie:
 - zestaw kondensatorów DC G7 400kVA
 - zestaw kondensatorów wejściowych AC G7 400kVA
 - zestaw kondensatorów wyjściowych AC G7 400kVA
 - wentylatory 23szt AC (150x172mm)
 - płytę zasilacza ALIN
 - płytę zasilacza ALBT

7. UPS Galaxy 7000 (400kVA) oznaczony jako UPS B1 (SN: 2B4K47001) wraz z zestawem baterii 3 x 48 SWL1800 posiadający oprogramowanie sprzętowe Rev. AY. Elementy eksploatacyjne podlegające wymianie:
- zestaw kondensatorów DC G7 400kVA
 - zestaw kondensatorów AC wejściowych G7 400kVA
 - zestaw kondensatorów AC wyjściowych G7 400kVA
 - wentylatory 23szt AC (150x172mm)
 - płyta zasilacza ALIN
 - płyta zasilacza ALBT

Po dokonaniu wymiany należy w posiadanym przez Zamawiającego systemie monitoringu jakości zasilania „Power Monitoring Expert” (wersja 7.2.2) sprawdzić poprawność komunikacji z poszczególnymi urządzeniami UPS oraz usunąć ewentualne problemy komunikacyjne.

W ramach przeglądu wskazanych powyżej UPS-ów Wykonawca zobowiązany jest do:

- 1) odkurzenia wnętrza zasilaczy, transformatorów separacyjnych i filtrów
- 2) sprawdzenia stanu zabezpieczeń wewnętrznych zasilacza
- 3) kontroli ciągłości i jakości połączeń przewodów ochronnych i głównych torów prądowych oraz ich izolacji
- 4) kontroli izolacji głównych modułów energoelektronicznych
- 5) sprawdzenia stanu osłon i napisów ostrzegawczych i informacyjnych
- 6) kontroli parametrów ruchowych zasilacza (wartości napięć i prądów: wejściowych, wyjściowych oraz baterii)
- 7) ustawienia zegarów związanych z monitorowaniem żywotności wymienionych podzespołów
- 8) aktualizacji oprogramowania sprzętowego do wersji Rev. BB lub nowszej

Wykaz posiadanych przez Zamawiającego UPS-ów Galaxy 7000 podlegających przeglądowi:

Urządzenia w budynku Zamawiającego przy ul. Podole 62 w Krakowie

1. UPS Galaxy 7000 (500kVA) oznaczony jako UPS A1.1 (SN: 2Q7R28001001) wraz z zestawem baterii 4 X 45 SWL2500T posiadający oprogramowanie sprzętowe Rev. AW
2. UPS Galaxy 7000 (500kVA) oznaczony jako UPS A1.3 (SN: 2Q7R20004001) wraz z zestawem baterii 4 X 45 SWL2500T posiadający oprogramowanie sprzętowe Rev. AW
3. UPS Galaxy 7000 (500kVA) oznaczony jako UPS A2.1 (SN: 2Q7R26023001) wraz z zestawem baterii 4 X 45 SWL2500T posiadający oprogramowanie sprzętowe Rev. AW
4. UPS Galaxy 7000 (500kVA) oznaczony jako UPS A2.3 (SN: 2Q7R22016001) wraz z zestawem baterii 4 X 45 SWL2500T posiadający oprogramowanie sprzętowe Rev. AW
5. UPS Galaxy 7000 (500kVA) oznaczony jako UPS B1.1 (SN: 2Q7Q45015001) wraz z zestawem baterii 4 X 45 SWL2500T posiadający oprogramowanie sprzętowe Rev. AW
6. UPS Galaxy 7000 (500kVA) oznaczony jako UPS B1.3 (SN: 2Q7R18015001) wraz z zestawem baterii 4 X 45 SWL2500T posiadający oprogramowanie sprzętowe Rev. AW
7. UPS Galaxy 7000 (500kVA) oznaczony jako UPS B2.1 (SN: 2Q7R28002001) wraz z zestawem baterii 4 X 45 SWL2500T posiadający oprogramowanie sprzętowe Rev. AW
8. UPS Galaxy 7000 (500kVA) oznaczony jako UPS B2.3 (SN: 2Q7R26022001) wraz z zestawem baterii 4 X 45 SWL2500T posiadający oprogramowanie sprzętowe Rev. AW

W ramach przeglądu wskazanych powyżej UPS-ów Wykonawca zobowiązany jest do:

- 1) odkurzenia wnętrza zasilaczy, transformatorów separacyjnych i filtrów
- 2) sprawdzenia stanu zabezpieczeń wewnętrznych zasilacza
- 3) kontroli ciągłości i jakości połączeń przewodów ochronnych i głównych torów prądowych oraz ich izolacji
- 4) kontroli izolacji głównych modułów energoelektronicznych
- 5) sprawdzenia stanu osłon i napisów ostrzegawczych i informacyjnych
- 6) kontroli parametrów ruchowych zasilacza (wartości napięć i prądów: wejściowych, wyjściowych oraz baterii)
- 7) aktualizacji oprogramowania sprzętowego do wersji Rev. BB lub nowszej
- 8) sprawdzenia poprawności komunikacji poszczególnych UPS-ów oraz ewentualnego usunięcia problemów komunikacyjnych w posiadanym przez Zamawiającego systemie monitoringu jakości zasilania „Power Monitoring Expert” (wersja 7.2.2)

Wykaz posiadanych przez Zamawiającego UPS-ów Galaxy 300 podlegających przeglądowi:

Urządzenia w budynku Zamawiającego przy ul. Podole 62 w Krakowie

1. UPS Galaxy 300 (30kVA) oznaczony jako UPS BUD1 (SN: UJ14491000018)
2. UPS Galaxy 300 (30kVA) oznaczony jako UPS BUD2 (SN: UJ14491000019)

W ramach przeglądu wskazanych powyżej UPS-ów Wykonawca zobowiązany jest do:

- 1) odkurzenia wnętrza zasilaczy, transformatorów separacyjnych i filtrów
- 2) sprawdzenia stanu zabezpieczeń wewnętrznych zasilacza
- 3) kontroli ciągłości i jakości połączeń przewodów ochronnych i głównych torów prądowych oraz ich izolacji
- 4) kontroli izolacji głównych modułów energoelektronicznych
- 5) sprawdzenia stanu osłon i napisów ostrzegawczych i informacyjnych
- 7) kontroli parametrów ruchowych zasilacza (wartości napięć i prądów: wejściowych, wyjściowych oraz baterii)

Prace związane z systemem monitoringu zasilania

Wykonawca zobowiązany jest do zmiany/aktualizacji wizualizacji grafik wraz ze zmianą architektury pomiarowej w systemie monitoringu zasilania Zamawiającego - Power Monitoring Expert.

Zmiana polegać ma na odzwierciedleniu rzeczywistego układu szynoprzewodów w budynku ACK Cyfronet AGH przy ulicy Podole 62.

Dodatkowo należy wykonać sprawdzenie logów monitoringu PME 7.2.2 zawierających usterki związane z działaniem oprogramowania, wykonać pełną diagnostykę systemu oraz usunąć występujące problemy komunikacyjne.

Wykaz dostarczanych urządzeń

(tabela z formularza oferty)